

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	24,11	22,38	1,73		1	1		1	1		6,68
	01:00	22,17	20,82	1,36		1	1		1	1		5,10
	02:00	20,61	19,44	1,17			1		1	1		7,19
	03:00	19,61	18,50	1,11			1		1	1		6,47
	04:00	18,93	17,95	0,98			1		1	1		6,09
	05:00	18,31	17,22	1,09			1		1	1		5,47
	06:00	18,39	17,50	0,89			1		1	1		5,61
	07:00	20,54	19,83	0,72		1	1		1	1		5,56
	08:00	23,20	22,88	0,32		1	1		1	1		6,09
	09:00	25,33	25,33	0,00		1	1		1	1		7,79
	10:00	26,43	26,43	0,00	1	1	1		1	1		5,66
	11:00	26,99	26,99	0,00	1	1	1		1	1		5,95
	12:00	28,28	28,28	0,00	1	1	1		1	1		6,65
	13:00	29,91	29,91	0,00	1	1	1		1	1		7,85
	14:00	30,53	30,53	0,00	1	1	1		1	1	2	7,85
	15:00	30,16	30,09	0,07	1	1	1		1	1	2	7,48
	16:00	29,91	29,75	0,16	1	1	1		1	1	2	7,23
	17:00	30,37	30,14	0,23	1	1	1		1	1	2	7,69
	18:00	31,11	30,92	0,19	1	1	1		1	1	2	7,85
	19:00	30,66	30,19	0,46	1	1	1		1	1	2	7,85
	20:00	29,46	28,68	0,78	1	1	1		1	1	1	7,29
	21:00	28,91	27,34	1,57	1	1	1		1	1		7,24
	22:00	27,93	25,41	2,51	1	1	1		1	1		6,45
	23:00	26,84	23,83	3,01	1	1	1		1	1		6,32

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης