

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	19,81	19,63	0,18	1		1		1	1		4,23
	01:00	18,36	18,24	0,12	1				1	1		5,62
	02:00	17,32	17,17	0,14	1				1	1		4,19
	03:00	16,64	16,58	0,06	1				1	1		3,23
	04:00	16,19	16,18	0,02	1				1	1		2,78
	05:00	16,23	16,21	0,02	1				1	1		2,82
	06:00	16,35	16,35	0,00	1				1	1		2,94
	07:00	17,49	17,49	0,00	1				1	1		4,38
	08:00	19,03	19,03	0,00	1	1			1	1		3,83
	09:00	20,90	20,90	0,00	1	1			1	1		3,36
	10:00	21,52	21,51	0,01	1	1			1	1		4,30
	11:00	22,21	22,21	0,00	1	1			1	1		5,31
	12:00	23,31	23,29	0,02	1	1			1	1		6,21
	13:00	24,01	22,74	1,27	1	1			1	1		6,74
	14:00	24,01	22,52	1,50	1	1			1	1		6,82
	15:00	23,47	22,80	0,67	1	1			1	1		6,21
	16:00	23,86	23,18	0,68	1		1		1	1		6,57
	17:00	24,71	23,55	1,15	1		1		1	1		7,17
	18:00	25,19	22,77	2,43	1		1		1	1		7,65
	19:00	25,00	21,60	3,40	1		1		1	1		7,46
	20:00	25,12	21,79	3,33	1		1		1	1		7,58
	21:00	23,72	21,59	2,13	1		1		1	1		6,75
	22:00	22,21	20,37	1,83	1		1		1	1		5,35
	23:00	20,57	18,31	2,27	1		1		1	1		5,52

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης