

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	24,87	22,28	2,60		1	1		1	1		7,33
	01:00	22,81	20,96	1,85		1	1		1	1		5,50
	02:00	21,18	19,38	1,80		1	1			1		6,79
	03:00	20,14	18,28	1,86		1	1			1		6,06
	04:00	19,32	17,50	1,81		1	1			1		4,93
	05:00	18,55	16,33	2,22		1	1			1		4,16
	06:00	18,70	16,20	2,50		1	1			1		4,31
	07:00	20,35	17,58	2,78		1	1			1		5,96
	08:00	22,53	20,02	2,52		1	1			1		7,85
	09:00	24,73	22,01	2,72		1	1		1	1		7,19
	10:00	25,60	22,42	3,18		1	1		1	1		7,85
	11:00	26,48	22,87	3,61		1	1		1	1		7,85
	12:00	27,98	24,64	3,34		1	1		1	1		7,85
	13:00	29,64	27,24	2,40		1	1		1	1	2	7,85
	14:00	30,02	27,78	2,24		1	1		1	1	3	7,85
	15:00	29,58	26,79	2,78		1	1		1	1	3	7,85
	16:00	29,44	26,65	2,79		1	1		1	1	3	7,85
	17:00	30,04	27,57	2,47		1	1		1	1	4	7,85
	18:00	31,34	28,57	2,77		1	1		1	1	4	7,85
	19:00	30,71	27,87	2,84		1	1		1	1	5	7,85
	20:00	29,73	25,94	3,79		1	1		1	1	4	7,85
	21:00	29,11	25,01	4,10		1	1		1	1	3	7,85
	22:00	28,43	23,70	4,73		1	1		1	1	2	7,85
	23:00	27,61	22,63	4,98		1	1		1	1	1	7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:35 με 08:50. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 10:15 με 17:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης