

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	19,22	16,63	2,58	1		1		1	1		5,30
	01:00	17,80	14,95	2,85			1		1	1		4,80
	02:00	16,74	13,56	3,18			1		1	1		4,90
	03:00	15,93	12,02	3,91			1			1		5,57
	04:00	15,41	11,37	4,04			1			1		5,32
	05:00	15,13	11,11	4,03			1			1		5,23
	06:00	14,88	11,03	3,85			1			1		4,94
	07:00	15,72	11,64	4,08			1			1		5,46
	08:00	16,87	12,19	4,68			1			1		5,91
	09:00	17,99	13,12	4,87			1			1		6,30
	10:00	18,53	13,23	5,30			1			1		6,49
	11:00	18,87	13,62	5,25			1			1		6,60
	12:00	19,42	14,35	5,07			1			1	1	6,80
	13:00	19,99	14,47	5,53			1			1	2	7,00
	14:00	19,42	14,07	5,35			1			1	2	6,80
	15:00	18,84	13,68	5,16			1			1	2	6,59
	16:00	19,12	13,97	5,15			1			1	2	6,69
	17:00	20,20	14,63	5,57			1			1	2	7,07
	18:00	21,52	15,49	6,03			1			1	2	7,53
	19:00	21,89	16,01	5,88			1			1	3	7,66
	20:00	22,56	17,07	5,49			1			1	4	7,85
	21:00	21,61	16,18	5,43			1			1	5	7,56
	22:00	20,20	14,23	5,97			1			1	2	7,07
	23:00	18,73	13,09	5,65			1			1		6,56

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης