

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	25,91	20,40	5,50		1	1		1	1		7,85
	01:00	24,23	18,62	5,61		1	1		1	1		7,17
	02:00	22,83	17,29	5,54			1		1	1		7,85
	03:00	21,85	16,38	5,48			1		1	1		7,65
	04:00	21,13	15,54	5,59			1		1	1		7,40
	05:00	20,46	15,35	5,11			1		1	1		7,05
	06:00	20,49	16,06	4,44			1		1	1		7,08
	07:00	21,92	17,02	4,90			1		1	1		7,67
	08:00	23,79	19,58	4,22			1		1	1		7,85
	09:00	25,66	21,75	3,92		1	1		1	1		7,85
	10:00	26,44	22,47	3,97		1	1		1	1		7,85
	11:00	27,35	22,96	4,39		1	1		1	1		7,85
	12:00	28,85	23,91	4,94		1	1		1	1		7,85
	13:00	30,71	25,15	5,56		1	1		1	1	1	7,85
	14:00	31,39	25,98	5,41		1	1		1	1	2	7,85
	15:00	31,30	25,36	5,94	1		1		1	1	2	7,85
	16:00	31,17	24,98	6,19	1		1		1	1	2	7,85
	17:00	31,81	25,45	6,36	1		1		1	1	2	7,85
	18:00	32,68	26,23	6,45	1		1		1	1	3	7,85
	19:00	32,19	25,76	6,43	1		1		1	1	4	7,85
	20:00	30,87	24,53	6,34	1		1		1	1	3	7,85
	21:00	29,91	23,80	6,11	1		1		1	1	2	7,85
	22:00	28,82	23,18	5,64	1		1		1	1	2	7,85
	23:00	27,68	21,69	6,00	1		1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης