

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	18,00	12,10	5,90			1			1		6,30
	01:00	16,76	11,26	5,50			1			1		5,87
	02:00	15,95	10,68	5,27					1	1		5,58
	03:00	15,31	10,34	4,97					1	1		5,36
	04:00	14,97	10,14	4,84					1	1		5,24
	05:00	14,95	10,28	4,68					1	1		5,23
	06:00	15,28	10,59	4,68					1	1		5,35
	07:00	16,54	11,45	5,09					1	1		5,79
	08:00	17,89	12,64	5,26					1	1		6,26
	09:00	18,90	12,96	5,94			1			1		6,62
	10:00	19,24	13,25	5,99			1			1		6,73
	11:00	19,53	13,36	6,17			1			1		6,84
	12:00	20,16	13,77	6,39			1			1		7,06
	13:00	21,00	14,49	6,52			1			1	1	7,35
	14:00	20,82	14,18	6,65			1			1	1	7,29
	15:00	20,28	13,93	6,34			1			1	1	7,10
	16:00	20,40	14,05	6,35			1			1	1	7,14
	17:00	21,44	14,72	6,72			1			1	2	7,50
	18:00	22,67	16,05	6,61			1			1	3	7,85
	19:00	23,03	16,20	6,82			1			1	3	7,85
	20:00	23,72	16,51	7,20			1			1	3	7,85
	21:00	22,56	15,44	7,12			1			1	3	7,85
	22:00	20,90	14,26	6,64			1			1	3	7,32
	23:00	19,35	13,00	6,35					1	1	2	6,77

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης