

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	26,39	21,86	4,53	1		1		1	1		7,85
	01:00	24,55	19,76	4,79	1		1		1	1		7,01
	02:00	22,80	17,88	4,92			1		1	1		7,85
	03:00	21,71	16,43	5,28			1		1	1		7,60
	04:00	20,86	15,57	5,30			1		1	1		7,30
	05:00	20,16	14,67	5,49			1		1	1		6,75
	06:00	20,04	14,73	5,31			1		1	1		6,62
	07:00	21,06	14,59	6,47			1		1	1		7,37
	08:00	22,41	15,91	6,49			1		1	1		7,84
	09:00	23,40	17,28	6,12			1		1	1		7,85
	10:00	24,08	17,52	6,57			1		1	1		7,85
	11:00	24,74	18,37	6,37			1		1	1		7,85
	12:00	25,61	19,15	6,46			1		1	1	1	7,85
	13:00	27,16	20,81	6,36			1		1	1	3	7,85
	14:00	28,14	21,92	6,21			1		1	1	4	7,85
	15:00	28,26	22,16	6,10			1		1	1	4	7,85
	16:00	28,72	22,64	6,07			1		1	1	6	7,85
	17:00	29,87	23,24	6,63			1		1	1	6	7,85
	18:00	31,00	24,93	6,07			1		1	1	7	7,85
	19:00	30,71	25,66	5,05		1	1		1	1	6	7,85
	20:00	29,91	24,75	5,16		1	1		1	1	3	7,85
	21:00	29,17	24,30	4,88		1	1		1	1	2	7,85
	22:00	28,00	23,34	4,66		1	1		1	1	2	7,85
	23:00	26,98	22,53	4,45		1	1		1	1	1	7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:00 με 13:00. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης