

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	17,69	11,17	6,52					1	1		6,53
	01:00	16,37	10,50	5,87					1	1		5,87
	02:00	15,46	10,36	5,10					1	1		5,41
	03:00	14,86	9,98	4,88					1	1		5,20
	04:00	14,65	9,82	4,84					1	1		5,13
	05:00	14,73	9,83	4,90					1	1		5,16
	06:00	15,01	10,03	4,98					1	1		5,25
	07:00	16,41	10,95	5,46					1	1		5,74
	08:00	17,91	11,92	5,99			1			1		6,27
	09:00	19,15	12,68	6,47			1			1		6,70
	10:00	19,40	12,83	6,57			1			1		6,79
	11:00	19,34	12,76	6,57			1			1		6,77
	12:00	20,02	13,24	6,78			1			1		7,01
	13:00	20,60	13,67	6,92			1			1		7,21
	14:00	20,23	13,43	6,79			1			1		7,08
	15:00	19,31	12,84	6,47			1			1		6,76
	16:00	19,22	12,77	6,44			1			1		6,73
	17:00	20,16	13,39	6,77			1			1		7,05
	18:00	21,87	15,00	6,87			1			1	2	7,65
	19:00	22,34	15,47	6,87			1			1	2	7,82
	20:00	22,92	15,82	7,11			1			1	2	7,85
	21:00	21,68	14,97	6,71			1			1	2	7,59
	22:00	20,13	13,74	6,38			1			1	2	7,04
	23:00	18,48	12,22	6,26			1			1		6,47

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης