

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	25,58	21,78	3,79	1	1			1	1		7,85
	01:00	24,15	20,97	3,18	1			1	1	1		7,58
	02:00	22,67	19,47	3,20	1			1	1	1		6,29
	03:00	21,51	17,87	3,64	1			1	1	1		4,94
	04:00	20,76	17,41	3,35	1			1	1	1		4,24
	05:00	19,86	17,14	2,72	1			1	1	1		3,48
	06:00	19,65	17,51	2,13	1			1	1	1		3,22
	07:00	20,40	18,80	1,60	1			1	1	1		3,94
	08:00	21,53	20,53	0,99	1			1	1	1		5,56
	09:00	22,47	21,47	1,01	1			1	1	1		6,40
	10:00	22,77	22,00	0,77	1			1	1	1	1	6,08
	11:00	23,56	23,09	0,46	1			1	1	1	2	6,12
	12:00	24,34	24,18	0,16	1		1	1	1		4	7,76
	13:00	25,22	25,08	0,14	1		1	1	1		5	7,85
	14:00	25,35	25,08	0,27	1	1		1	1		6	7,75
	15:00	25,09	24,82	0,27	1	1		1	1		6	7,50
	16:00	25,46	25,31	0,15	1	1		1	1		6	7,85
	17:00	26,25	26,02	0,23	1	1		1	1		6	7,85
	18:00	27,31	27,08	0,22	1	1		1	1		8	7,85
	19:00	26,92	26,80	0,12	1	1		1	1		8	7,85
	20:00	26,09	26,06	0,03	1	1		1	1		7	7,85
	21:00	25,73	25,73	0,00	1	1		1	1		6	7,85
	22:00	24,50	24,50	0,00	1	1		1	1		6	6,90
	23:00	23,25	23,25	0,00	1	1		1	1		7	5,15

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης