

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	17,02	11,33	5,69			1		1	1		5,81
	01:00	15,86	10,62	5,24					1	1		5,55
	02:00	14,94	9,90	5,04					1	1		5,23
	03:00	14,43	9,56	4,87					1	1		5,05
	04:00	14,24	9,43	4,81					1	1		4,95
	05:00	14,23	9,38	4,85					1	1		4,94
	06:00	14,56	9,84	4,71					1	1		5,09
	07:00	15,48	10,47	5,01					1	1		5,42
	08:00	16,93	12,01	4,92					1	1		5,93
	09:00	18,61	12,95	5,65		1				1		6,51
	10:00	18,94	13,13	5,81		1				1		6,63
	11:00	19,05	12,85	6,20		1				1		6,67
	12:00	20,05	14,05	5,99		1				1		7,02
	13:00	20,07	14,22	5,85		1				1	1	7,02
	14:00	19,79	14,63	5,16		1				1	1	6,93
	15:00	18,84	13,86	4,98		1				1	1	6,60
	16:00	18,81	12,97	5,85		1				1	1	6,58
	17:00	19,96	13,45	6,51		1				1	1	6,99
	18:00	21,48	14,64	6,84		1				1	2	7,52
	19:00	22,41	15,46	6,95		1				1	3	7,84
	20:00	23,13	16,34	6,79		1				1	3	7,85
	21:00	22,00	15,62	6,37		1				1	3	7,70
	22:00	20,54	14,79	5,75		1				1	3	7,19
	23:00	19,10	13,42	5,69		1				1	1	6,76

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρωινές ώρες εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Μαραθόκαμπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:10 έως τις 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης