

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	21,57	21,57	0,00	1	1		1			8	6,11
	01:00	19,69	19,69	0,00	1	1		1			6	5,25
	02:00	18,58	18,58	0,00	1	1		1			5	4,64
	03:00	17,83	17,83	0,00	1	1		1			4	4,40
	04:00	17,28	17,28	0,00	1	1		1			4	3,85
	05:00	16,86	16,81	0,06	1	1		1			3	3,94
	06:00	17,15	17,07	0,08	1	1		1			3	4,22
	07:00	18,62	18,30	0,32	1	1		1			3	5,70
	08:00	20,63	19,91	0,72	1	1		1			4	7,20
	09:00	22,64	22,02	0,62	1	1	1	1			4	5,71
	10:00	23,30	22,38	0,92	1	1	1	1			3	6,25
	11:00	23,76	22,51	1,25	1	1	1	1			3	6,71
	12:00	25,31	23,85	1,46	1	1	1	1			3	7,85
	13:00	26,95	25,32	1,63		1	1	1		1	2	7,85
	14:00	27,12	25,53	1,60		1	1	1		1	2	7,85
	15:00	26,25	24,58	1,67	1		1	1		1	2	7,69
	16:00	26,14	25,17	0,97	1		1	1		1	2	7,58
	17:00	26,69	26,00	0,68	1		1	1		1	2	7,85
	18:00	27,83	27,47	0,36	1	1	1	1		1		6,43
	19:00	27,57	27,37	0,21	1	1	1	1		1		6,32
	20:00	27,04	26,98	0,06	1	1	1	1		1		6,00
	21:00	26,54	26,48	0,06	1	1	1	1		1		5,56
	22:00	25,05	25,00	0,05	1	1	1	1		1		3,48
	23:00	23,64	23,56	0,08	1	1	1	1		1		5,08

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης