

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	17,40	12,21	5,19		1				1		6,09
	01:00	16,32	11,61	4,71					1	1		5,71
	02:00	15,35	10,94	4,41					1	1		5,37
	03:00	14,81	10,35	4,47					1	1		5,18
	04:00	14,58	9,95	4,63					1	1		5,10
	05:00	14,58	9,96	4,62					1	1		5,10
	06:00	14,92	10,20	4,72					1	1		5,22
	07:00	16,62	11,11	5,51					1	1		6,04
	08:00	18,04	12,55	5,49			1			1		6,31
	09:00	19,17	13,52	5,65			1			1		6,71
	10:00	19,60	14,60	5,01			1			1	1	6,86
	11:00	19,61	14,84	4,77			1			1	2	6,86
	12:00	20,49	15,12	5,37			1			1	2	7,17
	13:00	21,29	16,23	5,06			1			1	2	7,45
	14:00	20,98	15,58	5,40			1			1	3	7,34
	15:00	20,09	14,10	5,99			1			1	3	7,03
	16:00	20,13	13,91	6,22			1			1	3	7,05
	17:00	21,12	14,57	6,55			1			1	3	7,39
	18:00	22,84	16,10	6,74			1			1	3	7,85
	19:00	23,36	16,71	6,65			1			1	3	7,85
	20:00	23,83	17,24	6,59			1			1	4	7,85
	21:00	22,28	16,28	6,00			1			1	4	7,80
	22:00	20,81	15,50	5,32			1			1	4	7,28
	23:00	19,37	13,89	5,48		1	1			1		6,70

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης