

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	17,78	12,48	5,29			1			1		6,22
	01:00	16,35	10,89	5,46			1			1		5,72
	02:00	15,24	10,68	4,56			1			1		4,97
	03:00	14,48	10,81	3,67			1			1		4,22
	04:00	14,23	10,65	3,58			1			1		3,96
	05:00	14,29	10,85	3,43			1			1		4,02
	06:00	14,67	10,79	3,88			1			1		4,40
	07:00	15,75	11,28	4,47			1			1		5,49
	08:00	17,40	12,29	5,10			1			1		6,09
	09:00	18,18	13,14	5,04			1			1		6,36
	10:00	18,34	14,18	4,15			1			1		6,42
	11:00	18,75	15,18	3,56			1			1	2	6,56
	12:00	19,38	15,91	3,47			1			1	2	6,78
	13:00	19,98	16,54	3,44			1			1	2	6,99
	14:00	19,71	16,87	2,85			1			1	3	6,90
	15:00	18,60	16,16	2,43			1			1	3	6,51
	16:00	18,73	16,81	1,91			1			1	3	6,55
	17:00	19,87	17,85	2,02			1			1	4	6,95
	18:00	21,50	19,95	1,56			1			1	7	7,53
	19:00	22,25	20,73	1,52			1			1	7	7,79
	20:00	23,05	21,65	1,40			1			1	8	7,85
	21:00	21,35	20,15	1,19			1			1	7	7,47
	22:00	19,41	18,47	0,93			1			1	6	6,09
	23:00	17,88	17,06	0,82			1			1	4	5,59

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων η G11 εντάσσεται τελευταία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης