

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	20,37	20,37	0,00		1	1			1		5,98
	01:00	18,49	18,49	0,00		1	1			1		4,53
	02:00	17,43	17,43	0,00		1	1			1		3,04
	03:00	16,64	16,64	0,00		1	1			1		2,25
	04:00	16,18	16,18	0,00		1	1			1		1,79
	05:00	15,94	15,94	0,00		1	1			1		1,55
	06:00	16,27	16,27	0,00		1	1			1		1,88
	07:00	18,02	18,02	0,00		1	1			1		3,70
	08:00	20,16	20,16	0,00		1	1			1		6,17
	09:00	22,18	22,17	0,01		1	1			1	1	7,28
	10:00	23,31	23,30	0,01		1	1			1	2	7,90
	11:00	23,58	23,57	0,01		1	1			1	2	8,17
	12:00	24,36	24,28	0,08		1	1			1	3	8,45
	13:00	25,37	25,27	0,10		1	1			1	4	8,75
	14:00	25,72	25,57	0,14		1	1			1	5	8,75
	15:00	25,22	25,08	0,13		1	1			1	5	8,29
	16:00	25,02	24,81	0,21		1	1			1	5	8,09
	17:00	25,58	25,46	0,13		1	1			1	5	8,65
	18:00	26,93	26,93	0,00		1	1			1	7	8,75
	19:00	27,30	27,21	0,09		1	1		1	1	6	6,71
	20:00	26,57	25,85	0,72		1	1		1	1	4	6,99
	21:00	25,47	23,68	1,79		1	1		1	1	2	6,92
	22:00	23,68	20,88	2,80		1	1		1	1		6,30
	23:00	22,26	19,91	2,35		1	1		1	1		5,67

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης