

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	16,32	16,13	0,19			1			1	3	4,54
	01:00	15,02	14,81	0,21			1			1	1	4,25
	02:00	14,19	13,91	0,28			1			1		4,12
	03:00	13,83	13,58	0,26			1			1		3,57
	04:00	13,47	13,41	0,07			1			1		3,21
	05:00	13,67	13,64	0,03			1			1		3,40
	06:00	14,10	14,01	0,09		1	1			1		1,64
	07:00	15,25	15,23	0,02		1	1			1		0,86
	08:00	16,71	16,71	0,00		1	1			1		2,32
	09:00	18,04	17,96	0,08		1	1			1		3,78
	10:00	18,47	18,37	0,09		1	1			1		4,47
	11:00	18,98	18,92	0,06		1	1			1		5,22
	12:00	19,50	19,47	0,03		1	1			1		5,81
	13:00	20,08	19,95	0,13		1	1			1		6,19
	14:00	19,76	19,39	0,38		1	1			1		5,97
	15:00	19,15	18,95	0,20		1	1			1		5,44
	16:00	18,88	18,74	0,14		1	1			1		5,08
	17:00	19,88	19,76	0,12		1	1			1		6,06
	18:00	21,15	21,15	0,00		1	1			1	2	6,03
	19:00	21,72	21,72	0,00		1	1			1	2	6,32
	20:00	22,24	22,24	0,00		1	1			1	4	5,82
	21:00	20,43	20,43	0,00		1	1			1	2	5,03
	22:00	18,68	18,66	0,02		1	1			1		4,86
	23:00	17,28	17,11	0,16		1	1			1		2,89

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 11:45 - 13:16 το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης