

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	20,62	19,33	1,29		1	1		1	1		4,50
	01:00	19,00	17,64	1,36		1	1			1		4,75
	02:00	17,88	17,22	0,65		1	1			1		3,49
	03:00	17,09	16,05	1,04		1	1			1		2,70
	04:00	16,44	14,73	1,71			1			1		5,82
	05:00	16,29	14,66	1,63			1			1		6,19
	06:00	16,71	14,81	1,90			1			1		6,27
	07:00	18,57	16,06	2,52		1	1			1		4,84
	08:00	20,89	17,84	3,06		1	1			1		6,50
	09:00	22,89	19,62	3,27		1	1			1		8,01
	10:00	23,69	19,96	3,72		1	1			1		8,29
	11:00	23,77	20,04	3,74		1	1			1		8,32
	12:00	25,09	21,61	3,49		1	1			1	1	8,75
	13:00	26,51	23,20	3,31		1	1			1	3	8,75
	14:00	26,60	24,02	2,57		1	1			1	3	8,75
	15:00	25,84	23,95	1,89		1	1			1	4	8,75
	16:00	25,78	23,63	2,14		1	1			1	5	8,75
	17:00	26,27	22,68	3,60		1	1			1	5	8,75
	18:00	27,64	24,06	3,58		1	1			1	5	8,75
	19:00	27,55	23,25	4,29		1	1			1	5	8,75
	20:00	27,16	22,50	4,66		1	1			1	5	8,75
	21:00	26,36	21,33	5,03		1	1			1	4	8,75
	22:00	25,10	19,55	5,55		1	1		1	1	3	7,25
	23:00	23,95	18,12	5,83		1	1		1	1		7,29

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Τα ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας ο διάστημα 16:30 με 18:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης