

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	15,99	15,68	0,31		1	1			1		1,60
	01:00	14,79	14,36	0,43			1			1		4,75
	02:00	13,99	13,56	0,43			1			1		3,82
	03:00	13,49	13,22	0,26			1			1		3,22
	04:00	13,11	12,52	0,58			1			1		2,84
	05:00	13,28	12,63	0,65			1			1		3,01
	06:00	13,58	12,40	1,18			1			1		3,31
	07:00	14,53	13,37	1,16			1			1		4,27
	08:00	15,50	14,71	0,79		1	1			1		1,86
	09:00	16,49	15,48	1,01		1	1			1		2,10
	10:00	16,85	15,58	1,28		1	1			1		2,46
	11:00	17,14	15,61	1,53		1	1			1		2,75
	12:00	17,83	16,70	1,13		1	1			1		3,44
	13:00	17,93	16,80	1,13		1	1			1		3,54
	14:00	17,35	16,22	1,13		1	1			1		2,96
	15:00	16,92	15,60	1,31			1			1	3	5,13
	16:00	16,99	15,80	1,19			1			1	3	5,20
	17:00	18,14	17,35	0,78			1			1	3	6,35
	18:00	19,78	19,13	0,65			1			1	5	6,92
	19:00	20,55	20,11	0,44		1	1			1	4	4,13
	20:00	21,26	21,12	0,15		1	1			1	3	5,35
	21:00	20,32	20,30	0,02		1	1			1	2	4,92
	22:00	18,92	18,82	0,10		1	1			1	3	3,00
	23:00	17,26	17,07	0,18		1	1			1	1	2,77

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης