

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	5,05	4,31	0,74		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,73	3,76	0,96		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	02:00	4,42	3,40	1,02		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	03:00	4,17	3,71	0,45		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	04:00	4,07	3,56	0,51		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	05:00	3,92	3,50	0,41		1		1	1				1		1	1,10	1,11
	06:00	3,86	3,14	0,72		1		1	1				1		1	1,06	1,05
	07:00	4,11	3,09	1,02		1		1	1				1		1	1,18	1,19
	08:00	4,48	3,46	1,02		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,75	3,63	1,12		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	5,01	3,89	1,12		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,17	4,04	1,13		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,38	4,23	1,16		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,53	4,36	1,17		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,55	4,63	0,92		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,44	4,59	0,85		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,40	4,41	0,99		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,52	4,62	0,89		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,68	5,03	0,65		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,77	5,30	0,46		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,92	5,82	0,10		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,02	5,98	0,04		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,79	5,76	0,03		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,41	5,37	0,04		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης