

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	6,57	5,80	0,77		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	01:00	6,25	5,27	0,98		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	02:00	5,83	4,95	0,88		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	03:00	5,58	5,21	0,37		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	04:00	5,35	4,68	0,66		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	05:00	5,12	4,01	1,11		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	06:00	4,94	3,74	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	07:00	5,01	3,81	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	08:00	5,39	4,21	1,18		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	5,66	4,48	1,18		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,81	5,36	0,45		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,87	4,90	0,97		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	12:00	6,08	4,98	1,10		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	13:00	6,26	5,21	1,05		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,33	5,20	1,13		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,20	5,02	1,18		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	16:00	6,32	5,12	1,20		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,48	5,32	1,16		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,56	5,36	1,20		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,66	5,49	1,16		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,62	5,51	1,12		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,70	5,66	1,04		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,57	5,43	1,14		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	23:00	6,37	5,19	1,18		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης