

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	95	1		1	
	01:00	90	1		1	
	02:00	86	1		1	
	03:00	84	1		1	
	04:00	83	1		1	
	05:00	83	1		1	
	06:00	82	1		1	
	07:00	87	1		1	
	08:00	72	1		1	
	09:00	71	1		1	
	10:00	73	1		1	
	11:00	73	1		1	
	12:00	92	1		1	
	13:00	101	1		1	
	14:00	102	1		1	
	15:00	99	1		1	
	16:00	96	1		1	
	17:00	101	1		1	
	18:00	100	1		1	
	19:00	105	1		1	
	20:00	96	1		1	
	21:00	85	1		1	
	22:00	79	1		1	
	23:00	85	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	88	1		1	
	01:00	83	1		1	
	02:00	82	1		1	
	03:00	82	1		1	
	04:00	79	1		1	
	05:00	80	1		1	
	06:00	78	1		1	
	07:00	82	1		1	
	08:00	69	1	1		
	09:00	70	1	1		
	10:00	96	1		1	
	11:00	101	1		1	
	12:00	95	1		1	
	13:00	100	1		1	
	14:00	102	1		1	
	15:00	101	1		1	
	16:00	103	1		1	
	17:00	97	1		1	
	18:00	94	1		1	
	19:00	101	1		1	
	20:00	94	1		1	
	21:00	82	1		1	
	22:00	81	1		1	
	23:00	89	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	89	1		1	
	01:00	85	1		1	
	02:00	83	1		1	
	03:00	81	1		1	
	04:00	82	1		1	
	05:00	82	1		1	
	06:00	77	1		1	
	07:00	80	1		1	
	08:00	72	1		1	
	09:00	89	1		1	
	10:00	88	1		1	
	11:00	103	1		1	
	12:00	96	1		1	
	13:00	102	1		1	
	14:00	106	1		1	
	15:00	108	1		1	
	16:00	108	1		1	
	17:00	97	1		1	
	18:00	95	1		1	
	19:00	97	1		1	
	20:00	99	1		1	
	21:00	81	1		1	
	22:00	78	1		1	
	23:00	78	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	91	1		1	
	01:00	88	1		1	
	02:00	86	1		1	
	03:00	83	1		1	
	04:00	82	1		1	
	05:00	82	1		1	
	06:00	79	1		1	
	07:00	84	1		1	
	08:00	65	1		1	
	09:00	95	1		1	
	10:00	103	1		1	
	11:00	106	1		1	
	12:00	101	1		1	
	13:00	104	1		1	
	14:00	109	1		1	
	15:00	118	1		1	
	16:00	112	1		1	
	17:00	103	1		1	
	18:00	99	1		1	
	19:00	94	1		1	
	20:00	90	1		1	
	21:00	83	1		1	
	22:00	77	1		1	
	23:00	93	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	91	1		1	
	01:00	88	1		1	
	02:00	85	1		1	
	03:00	81	1		1	
	04:00	81	1		1	
	05:00	82	1		1	
	06:00	81	1		1	
	07:00	86	1		1	
	08:00	79	1		1	
	09:00	94	1		1	
	10:00	94	1		1	
	11:00	98	1		1	
	12:00	94	1		1	
	13:00	107	1		1	
	14:00	113	1		1	
	15:00	110	1		1	
	16:00	110	1		1	
	17:00	105	1		1	
	18:00	105	1		1	
	19:00	109	1		1	
	20:00	96	1		1	
	21:00	87	1		1	
	22:00	79	1		1	
	23:00	94	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	94	1		1	
	01:00	90	1		1	
	02:00	86	1		1	
	03:00	84	1		1	
	04:00	84	1		1	
	05:00	82	1		1	
	06:00	83	1		1	
	07:00	87	1		1	
	08:00	77	1		1	
	09:00	96	1		1	
	10:00	110	1		1	
	11:00	111	1		1	
	12:00	108	1		1	
	13:00	117	1		1	
	14:00	119	1		1	
	15:00	121	1		1	
	16:00	122	1		1	
	17:00	117	1		1	
	18:00	110	1		1	
	19:00	113	1		1	
	20:00	99	1		1	
	21:00	90	1		1	
	22:00	83	1		1	
	23:00	88	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	85	1		1	
	01:00	81	1		1	
	02:00	78	1		1	
	03:00	76	1		1	
	04:00	74	1		1	
	05:00	75	1		1	
	06:00	74	1		1	
	07:00	78	1		1	
	08:00	61	1		1	
	09:00	74	1		1	
	10:00	102	1		1	
	11:00	104	1		1	1
	12:00	89	1		1	1
	13:00	84	1		1	1
	14:00	84	1		1	1
	15:00	89	1		1	1
	16:00	84	1		1	1
	17:00	84	1		1	1
	18:00	78	1		1	1
	19:00	76	1		1	1
	20:00	86	1		1	1
	21:00	70	1		1	1
	22:00	66	1		1	1
	23:00	61	1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης