

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	118	1		1	
	01:00	114	1		1	
	02:00	110	1		1	
	03:00	106	1		1	
	04:00	102	1		1	
	05:00	99	1		1	
	06:00	97	1		1	
	07:00	99	1		1	
	08:00	100	1		1	
	09:00	107	1		1	
	10:00	113	1		1	
	11:00	115	1		1	
	12:00	116	1		1	
	13:00	123	1		1	
	14:00	126	1		1	
	15:00	128	1		1	
	16:00	130	1		1	
	17:00	129	1		1	
	18:00	131	1		1	
	19:00	133	1		1	
	20:00	131	1		1	
	21:00	139	1		1	
	22:00	130	1		1	
	23:00	129	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	118	1		1	
	01:00	113	1		1	
	02:00	109	1		1	
	03:00	105	1		1	
	04:00	101	1		1	
	05:00	99	1		1	
	06:00	97	1		1	
	07:00	99	1		1	
	08:00	103	1		1	
	09:00	110	1		1	
	10:00	113	1		1	
	11:00	116	1		1	
	12:00	117	1		1	
	13:00	123	1		1	
	14:00	127	1		1	
	15:00	128	1		1	
	16:00	131	1		1	
	17:00	129	1		1	
	18:00	130	1		1	
	19:00	132	1		1	
	20:00	129	1		1	
	21:00	133	1		1	
	22:00	128	1		1	
	23:00	127	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		###		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	118	1		1	
	01:00	113	1		1	
	02:00	109	1		1	
	03:00	104	1		1	
	04:00	100	1		1	
	05:00	97	1		1	
	06:00	94	1		1	
	07:00	95	1		1	
	08:00	100	1		1	
	09:00	110	1		1	
	10:00	115	1		1	
	11:00	118	1		1	
	12:00	121	1		1	
	13:00	126	1		1	
	14:00	130	1		1	
	15:00	132	1		1	
	16:00	133	1		1	
	17:00	130	1		1	
	18:00	131	1		1	
	19:00	131	1		1	
	20:00	125	1		1	
	21:00	129	1		1	
	22:00	122	1		1	
	23:00	122	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	116	1		1	
	01:00	112	1		1	
	02:00	108	1		1	
	03:00	105	1		1	
	04:00	102	1		1	
	05:00	99	1		1	
	06:00	97	1		1	
	07:00	96	1		1	
	08:00	101	1		1	
	09:00	108	1		1	
	10:00	115	1		1	
	11:00	120	1		1	
	12:00	123	1		1	
	13:00	129	1		1	
	14:00	132	1		1	
	15:00	133	1		1	
	16:00	133	1		1	
	17:00	130	1		1	
	18:00	130	1		1	
	19:00	129	1		1	
	20:00	122	1		1	
	21:00	125	1		1	
	22:00	120	1		1	
	23:00	120	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	116	1			1
	01:00	111	1			1
	02:00	107	1			1
	03:00	102	1			1
	04:00	98	1			1
	05:00	95	1			1
	06:00	94	1			1
	07:00	94	1			1
	08:00	100	1			1
	09:00	109	1			1
	10:00	115	1			1
	11:00	120	1			1
	12:00	122	1			1
	13:00	129	1			1
	14:00	130	1			1
	15:00	132	1			1
	16:00	132	1			1
	17:00	130	1			1
	18:00	128	1			1
	19:00	127	1			1
	20:00	121	1			1
	21:00	123	1			1
	22:00	120	1			1
	23:00	120	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	113	1			1
	01:00	109	1			1
	02:00	105	1			1
	03:00	102	1			1
	04:00	99	1			1
	05:00	96	1			1
	06:00	95	1			1
	07:00	95	1			1
	08:00	97	1			1
	09:00	106	1			1
	10:00	111	1			1
	11:00	115	1			1
	12:00	118	1			1
	13:00	123	1			1
	14:00	125	1			1
	15:00	129	1			1
	16:00	130	1			1
	17:00	128	1			1
	18:00	127	1			1
	19:00	126	1			1
	20:00	121	1			1
	21:00	125	1			1
	22:00	120	1			1
	23:00	120	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	112	1			1
	01:00	108	1			1
	02:00	104	1			1
	03:00	100	1			1
	04:00	96	1			1
	05:00	94	1			1
	06:00	93	1			1
	07:00	93	1			1
	08:00	96	1			1
	09:00	101	1			1
	10:00	106	1			1
	11:00	109	1			1
	12:00	112	1			1
	13:00	117	1			1
	14:00	120	1			1
	15:00	124	1			1
	16:00	126	1			1
	17:00	125	1			1
	18:00	124	1			1
	19:00	123	1			1
	20:00	119	1			1
	21:00	124	1			1
	22:00	119	1			1
	23:00	119	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης