

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	93		1		
	01:00	91		1		
	02:00	89		1		
	03:00	86		1		
	04:00	83		1		
	05:00	81		1		
	06:00	81		1		
	07:00	84		1		
	08:00	87		1		
	09:00	89		1		
	10:00	94		1		
	11:00	96		1		
	12:00	98		1		
	13:00	104	1	1		
	14:00	106	1	1		
	15:00	109	1	1		
	16:00	107	1	1		
	17:00	105	1	1		
	18:00	111	1	1		
	19:00	121	1	1		
	20:00	117	1	1		
	21:00	114	1	1		
	22:00	109	1	1		
	23:00	108	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	95		1		
	01:00	93		1		
	02:00	89		1		
	03:00	87		1		
	04:00	85		1		
	05:00	83		1		
	06:00	83		1		
	07:00	86		1		
	08:00	90		1		
	09:00	95		1		
	10:00	99		1		
	11:00	104	1	1		
	12:00	105	1	1		
	13:00	110	1	1		
	14:00	111	1	1		
	15:00	114	1	1		
	16:00	110	1	1		
	17:00	109	1	1		
	18:00	108	1	1		
	19:00	114	1	1		
	20:00	115	1	1		
	21:00	110	1	1		
	22:00	108	1	1		
	23:00	108	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	98		1		
	01:00	95		1		
	02:00	92		1		
	03:00	89		1		
	04:00	87		1		
	05:00	85		1		
	06:00	84		1		
	07:00	86		1		
	08:00	91		1		
	09:00	97		1		
	10:00	100	1	1		
	11:00	104	1	1		
	12:00	104	1	1		
	13:00	109	1	1		
	14:00	111	1	1		
	15:00	113	1	1		
	16:00	110	1	1		
	17:00	110	1	1		
	18:00	109	1	1		
	19:00	110	1	1		
	20:00	108	1	1		
	21:00	109	1	1		
	22:00	107	1	1		
	23:00	107	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	100	1	1		
	01:00	97		1		
	02:00	94		1		
	03:00	90		1		
	04:00	88		1		
	05:00	86		1		
	06:00	86		1		
	07:00	87		1		
	08:00	91		1		
	09:00	97		1		
	10:00	102	1	1		
	11:00	105	1	1		
	12:00	106	1	1		
	13:00	111	1	1		
	14:00	114	1	1		
	15:00	116	1	1		
	16:00	115	1	1		
	17:00	115	1	1		
	18:00	112	1	1		
	19:00	111	1	1		
	20:00	108	1	1		
	21:00	109	1	1		
	22:00	107	1	1		
	23:00	106	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	102	1	1		
	01:00	97		1		
	02:00	95		1		
	03:00	92		1		
	04:00	89		1		
	05:00	87		1		
	06:00	87		1		
	07:00	88		1		
	08:00	91		1		
	09:00	97		1		
	10:00	104	1	1		
	11:00	108	1	1		
	12:00	110	1	1		
	13:00	115	1	1		
	14:00	117	1	1		
	15:00	119	1	1		
	16:00	118	1	1		
	17:00	117	1	1		
	18:00	115	1	1		
	19:00	114	1	1		
	20:00	108	1	1		
	21:00	108	1	1		
	22:00	106	1	1		
	23:00	105	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	100	1	1		
	01:00	97		1		
	02:00	94		1		
	03:00	90		1		
	04:00	88		1		
	05:00	85		1		
	06:00	84		1		
	07:00	84		1		
	08:00	88		1		
	09:00	93		1		
	10:00	97		1		
	11:00	102	1	1		
	12:00	105	1	1		
	13:00	111	1	1		
	14:00	113	1	1		
	15:00	115	1	1		
	16:00	114	1	1		
	17:00	114	1	1		
	18:00	112	1	1		
	19:00	111	1	1		
	20:00	106	1	1		
	21:00	106	1	1		
	22:00	104	1	1		
	23:00	104	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	97		1		
	01:00	94		1		
	02:00	91		1		
	03:00	88		1		
	04:00	85		1		
	05:00	83		1		
	06:00	82		1		
	07:00	82		1		
	08:00	86		1		
	09:00	90		1		
	10:00	95		1		
	11:00	100		1		
	12:00	103	1	1		
	13:00	107	1	1		
	14:00	109	1	1		
	15:00	111	1	1		
	16:00	111	1	1		
	17:00	111	1	1		
	18:00	110	1	1		
	19:00	109	1	1		
	20:00	105	1	1		
	21:00	104	1	1		
	22:00	104	1	1		
	23:00	104	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης