

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,284	1		1	
	01:00	1,153	1		1	
	02:00	1,121	1		1	
	03:00	1,078	1		1	
	04:00	1,046	1		1	
	05:00	1,009	1		1	
	06:00	1,013	1		1	
	07:00	1,058	1		1	
	08:00	1,117	1		1	
	09:00	1,209	1		1	
	10:00	1,222	1		1	
	11:00	1,186	1		1	
	12:00	1,218	1		1	
	13:00	1,240	1		1	
	14:00	1,253	1		1	
	15:00	1,207	1		1	
	16:00	1,233	1		1	
	17:00	1,353	1		1	
	18:00	1,497	1		1	
	19:00	1,566	1		1	
	20:00	1,632	1		1	
	21:00	1,519	1		1	
	22:00	1,409	1		1	
	23:00	1,319	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,225	1		1	
	01:00	1,187	1		1	
	02:00	1,109	1		1	
	03:00	1,052	1		1	
	04:00	1,009	1		1	
	05:00	0,995	1		1	
	06:00	1,021	1		1	
	07:00	1,055	1		1	
	08:00	1,146	1		1	
	09:00	1,181	1		1	
	10:00	1,172	1		1	
	11:00	1,166	1		1	
	12:00	1,185	1		1	
	13:00	1,215	1		1	
	14:00	1,260	1		1	
	15:00	1,245	1		1	
	16:00	1,301	1		1	
	17:00	1,421	1		1	
	18:00	1,572	1		1	
	19:00	1,672	1		1	
	20:00	1,750	1		1	
	21:00	1,677	1		1	
	22:00	1,541	1		1	
	23:00	1,432	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,311	1		1	
	01:00	1,213	1		1	
	02:00	1,145	1		1	
	03:00	1,110	1		1	
	04:00	1,090	1		1	
	05:00	1,039	1		1	
	06:00	1,053	1		1	
	07:00	1,080	1		1	
	08:00	1,170	1		1	
	09:00	1,251	1		1	
	10:00	1,294	1		1	
	11:00	1,271	1		1	
	12:00	1,257	1		1	
	13:00	1,327	1		1	
	14:00	1,278	1		1	
	15:00	1,177	1		1	
	16:00	1,297	1		1	
	17:00	1,366	1		1	
	18:00	1,512	1		1	
	19:00	1,599	1		1	
	20:00	1,670	1		1	
	21:00	1,554	1		1	
	22:00	1,428	1		1	
	23:00	1,305	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,201	1		1	
	01:00	1,120	1		1	
	02:00	1,056	1		1	
	03:00	1,030	1		1	
	04:00	0,993	1		1	
	05:00	0,968	1		1	
	06:00	0,975	1		1	
	07:00	1,051	1	1		
	08:00	1,237	1	1		
	09:00	1,285	1	1		
	10:00	1,255	1	1		
	11:00	1,219	1	1		
	12:00	1,267	1	1		
	13:00	1,264	1	1		
	14:00	1,232	1		1	
	15:00	1,156	1		1	
	16:00	1,245	1		1	
	17:00	1,295	1		1	
	18:00	1,474	1		1	
	19:00	1,565	1		1	
	20:00	1,631	1		1	
	21:00	1,469	1		1	
	22:00	1,379	1		1	
	23:00	1,277	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,136	1		1	
	01:00	1,057	1		1	
	02:00	1,004	1		1	
	03:00	0,987	1		1	
	04:00	0,929	1		1	
	05:00	0,916	1		1	
	06:00	0,947	1		1	
	07:00	1,028	1		1	
	08:00	1,170	1		1	
	09:00	1,224	1		1	
	10:00	1,264	1		1	
	11:00	1,240	1		1	
	12:00	1,185	1		1	
	13:00	1,227	1		1	
	14:00	1,225	1		1	
	15:00	1,209	1		1	
	16:00	1,208	1		1	
	17:00	1,255	1		1	
	18:00	1,435	1		1	
	19:00	1,505	1		1	
	20:00	1,532	1		1	
	21:00	1,398	1		1	
	22:00	1,337	1		1	
	23:00	1,218	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,131	1		1	
	01:00	1,020	1		1	
	02:00	0,985	1		1	
	03:00	0,932	1		1	
	04:00	0,912	1			
	05:00	0,863	1			
	06:00	0,873	1			
	07:00	0,962	1			
	08:00	1,055	1	1		
	09:00	1,106	1	1		
	10:00	1,125	1	1		
	11:00	1,140	1	1		
	12:00	1,071	1	1		
	13:00	1,025	1		1	
	14:00	1,065	1		1	
	15:00	1,030	1		1	
	16:00	1,079	1		1	
	17:00	1,192	1		1	
	18:00	1,321	1		1	
	19:00	1,410	1		1	
	20:00	1,395	1		1	
	21:00	1,282	1		1	
	22:00	1,219	1		1	
	23:00	1,104	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,029	1		1	
	01:00	0,937	1		1	
	02:00	0,868	1			
	03:00	0,824	1			
	04:00	0,805	1			
	05:00	0,797	1			
	06:00	0,817	1			
	07:00	0,900	1			
	08:00	0,988	1			
	09:00	1,047	1		1	
	10:00	1,070	1		1	
	11:00	1,042	1		1	
	12:00	1,025	1		1	
	13:00	1,087	1		1	
	14:00	1,055	1		1	
	15:00	1,081	1		1	
	16:00	1,100	1		1	
	17:00	1,193	1		1	
	18:00	1,343	1		1	
	19:00	1,463	1		1	
	20:00	1,448	1		1	
	21:00	1,340	1		1	
	22:00	1,275	1		1	
	23:00	1,112	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης