

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,350	1	1		
	01:00	1,254	1	1		
	02:00	1,181	1	1		
	03:00	1,116	1	1		
	04:00	1,072	1	1		
	05:00	1,041	1	1		
	06:00	1,040	1	1		
	07:00	1,082	1	1		
	08:00	1,143	1	1		
	09:00	1,203	1	1		
	10:00	1,242	1	1		
	11:00	1,251	1	1		
	12:00	1,237	1	1		
	13:00	1,225	1	1		
	14:00	1,242	1	1		
	15:00	1,257	1	1		
	16:00	1,280	1	1		
	17:00	1,374	1	1		
	18:00	1,529	1	1		
	19:00	1,650	1	1	1	
	20:00	1,745	1	1	1	
	21:00	1,632	1	1	1	
	22:00	1,542	1	1		
	23:00	1,434	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,349	1	1		
	01:00	1,264	1	1		
	02:00	1,185	1	1		
	03:00	1,116	1	1		
	04:00	1,063	1	1		
	05:00	1,031	1	1		
	06:00	1,027	1	1		
	07:00	1,069	1	1		
	08:00	1,136	1	1		
	09:00	1,201	1	1		
	10:00	1,243	1	1		
	11:00	1,249	1	1		
	12:00	1,238	1	1		
	13:00	1,217	1	1		
	14:00	1,207	1	1		
	15:00	1,195	1	1		
	16:00	1,257	1	1		
	17:00	1,341	1	1		
	18:00	1,489	1	1		
	19:00	1,610	1	1		
	20:00	1,689	1	1		
	21:00	1,591	1	1		
	22:00	1,499	1	1		
	23:00	1,379	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,322	1	1		
	01:00	1,241	1	1		
	02:00	1,164	1	1		
	03:00	1,097	1	1		
	04:00	1,043	1	1		
	05:00	1,011	1	1		
	06:00	1,010	1	1		
	07:00	1,061	1	1		
	08:00	1,145	1	1		
	09:00	1,218	1	1		
	10:00	1,271	1	1		
	11:00	1,283	1	1		
	12:00	1,268	1	1		
	13:00	1,239	1	1		
	14:00	1,217	1	1		
	15:00	1,205	1	1		
	16:00	1,248	1	1		
	17:00	1,329	1	1		
	18:00	1,473	1	1		
	19:00	1,590	1	1		
	20:00	1,651	1	1		
	21:00	1,565	1	1		
	22:00	1,473	1	1		
	23:00	1,345	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,306	1	1		
	01:00	1,225	1	1		
	02:00	1,150	1	1		
	03:00	1,086	1	1		
	04:00	1,035	1	1		
	05:00	1,000	1	1		
	06:00	0,998	1	1		
	07:00	1,043	1	1		
	08:00	1,128	1	1		
	09:00	1,195	1	1		
	10:00	1,249	1	1		
	11:00	1,265	1	1		
	12:00	1,254	1	1		
	13:00	1,228	1	1		
	14:00	1,201	1	1		
	15:00	1,185	1	1		
	16:00	1,218	1	1		
	17:00	1,290	1	1		
	18:00	1,430	1	1		
	19:00	1,547	1	1		
	20:00	1,610	1	1		
	21:00	1,536	1	1		
	22:00	1,445	1	1		
	23:00	1,314	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,285	1	1		
	01:00	1,214	1	1		
	02:00	1,142	1	1		
	03:00	1,077	1	1		
	04:00	1,024	1	1		
	05:00	0,991	1	1		
	06:00	0,987	1	1		
	07:00	1,028	1	1		
	08:00	1,093	1	1		
	09:00	1,158	1	1		
	10:00	1,206	1	1		
	11:00	1,220	1	1		
	12:00	1,202	1	1		
	13:00	1,172	1	1		
	14:00	1,144	1	1		
	15:00	1,127	1	1		
	16:00	1,160	1	1		
	17:00	1,233	1	1		
	18:00	1,377	1	1		
	19:00	1,502	1	1		
	20:00	1,573	1	1		
	21:00	1,515	1	1		
	22:00	1,432	1	1		
	23:00	1,304	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,275	1	1		
	01:00	1,194	1	1		
	02:00	1,119	1	1		
	03:00	1,056	1	1		
	04:00	1,008	1	1		
	05:00	0,981	1	1		
	06:00	0,986	1	1		
	07:00	1,037	1	1		
	08:00	1,097	1	1		
	09:00	1,152	1	1		
	10:00	1,189	1	1		
	11:00	1,196	1	1		
	12:00	1,179	1	1		
	13:00	1,152	1	1		
	14:00	1,128	1	1		
	15:00	1,115	1	1		
	16:00	1,147	1	1		
	17:00	1,225	1	1		
	18:00	1,371	1	1		
	19:00	1,499	1	1		
	20:00	1,571	1	1		
	21:00	1,520	1	1		
	22:00	1,434	1	1		
	23:00	1,295	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ α β ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,256	1	1		
	01:00	1,174	1	1		
	02:00	1,099	1	1		
	03:00	1,038	1	1		
	04:00	0,994	1	1		
	05:00	0,971	1	1		
	06:00	0,980	1	1		
	07:00	1,033	1	1		
	08:00	1,096	1	1		
	09:00	1,146	1	1		
	10:00	1,179	1	1		
	11:00	1,182	1	1		
	12:00	1,165	1	1		
	13:00	1,136	1	1		
	14:00	1,111	1	1		
	15:00	1,100	1	1		
	16:00	1,130	1	1		
	17:00	1,208	1	1		
	18:00	1,353	1	1		
	19:00	1,480	1	1		
	20:00	1,545	1	1		
	21:00	1,501	1	1		
	22:00	1,414	1	1		
	23:00	1,268	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης