

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,013	1		1	
	01:00	0,961	1		1	
	02:00	0,902	1		1	
	03:00	0,861	1		1	
	04:00	0,850	1		1	
	05:00	0,838	1		1	
	06:00	0,835	1		1	
	07:00	0,874	1		1	
	08:00	0,922	1		1	
	09:00	0,959	1		1	
	10:00	0,979	1		1	
	11:00	0,976	1		1	
	12:00	0,967	1		1	
	13:00	0,975	1		1	
	14:00	0,959	1		1	
	15:00	0,970	1		1	
	16:00	0,998	1		1	
	17:00	1,076	1		1	
	18:00	1,210	1		1	
	19:00	1,320	1		1	
	20:00	1,364	1		1	
	21:00	1,253	1		1	
	22:00	1,160	1		1	
	23:00	1,035	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,014	1		1	
	01:00	0,950	1		1	
	02:00	0,895	1		1	
	03:00	0,856	1		1	
	04:00	0,848	1		1	
	05:00	0,836	1		1	
	06:00	0,847	1		1	
	07:00	0,858	1		1	
	08:00	0,907	1		1	
	09:00	0,941	1		1	
	10:00	0,958	1		1	
	11:00	0,957	1		1	
	12:00	0,943	1		1	
	13:00	0,933	1		1	
	14:00	0,916	1		1	
	15:00	0,902	1		1	
	16:00	0,922	1		1	
	17:00	1,001	1		1	
	18:00	1,141	1		1	
	19:00	1,281	1		1	
	20:00	1,345	1		1	
	21:00	1,257	1		1	
	22:00	1,176	1		1	
	23:00	1,055	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,014	1		1	
	01:00	0,947	1		1	
	02:00	0,889	1		1	
	03:00	0,846	1		1	
	04:00	0,836	1		1	
	05:00	0,830	1		1	
	06:00	0,850	1		1	
	07:00	0,858	1		1	
	08:00	0,897	1		1	
	09:00	0,925	1		1	
	10:00	0,938	1		1	
	11:00	0,930	1		1	
	12:00	0,907	1		1	
	13:00	0,881	1		1	
	14:00	0,853	1		1	
	15:00	0,847	1		1	
	16:00	0,879	1		1	
	17:00	0,968	1		1	
	18:00	1,114	1		1	
	19:00	1,256	1		1	
	20:00	1,326	1		1	
	21:00	1,252	1		1	
	22:00	1,176	1		1	
	23:00	1,056	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,989	1		1	
	01:00	0,925	1		1	
	02:00	0,870	1		1	
	03:00	0,866	1		1	
	04:00	0,794	1			
	05:00	0,778	1			
	06:00	0,790	1			
	07:00	0,812	1			
	08:00	0,876	1		1	
	09:00	0,904	1		1	
	10:00	0,919	1		1	
	11:00	0,913	1		1	
	12:00	0,891	1		1	
	13:00	0,865	1		1	
	14:00	0,839	1		1	
	15:00	0,828	1		1	
	16:00	0,855	1		1	
	17:00	0,938	1		1	
	18:00	1,082	1		1	
	19:00	1,220	1		1	
	20:00	1,290	1		1	
	21:00	1,230	1		1	
	22:00	1,157	1		1	
	23:00	1,038	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,957	1		1	
	01:00	0,894	1		1	
	02:00	0,843	1		1	
	03:00	0,803	1			
	04:00	0,772	1			
	05:00	0,759	1			
	06:00	0,771	1			
	07:00	0,797	1			
	08:00	0,863	1		1	
	09:00	0,893	1		1	
	10:00	0,912	1		1	
	11:00	0,913	1		1	
	12:00	0,895	1		1	
	13:00	0,870	1		1	
	14:00	0,841	1		1	
	15:00	0,829	1		1	
	16:00	0,852	1		1	
	17:00	0,931	1		1	
	18:00	1,064	1		1	
	19:00	1,194	1		1	
	20:00	1,261	1		1	
	21:00	1,215	1		1	
	22:00	1,145	1		1	
	23:00	1,029	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,951	1		1	
	01:00	0,883	1		1	
	02:00	0,813	1			
	03:00	0,801	1			
	04:00	0,781	1			
	05:00	0,777	1			
	06:00	0,798	1			
	07:00	0,849	1		1	
	08:00	0,906	1		1	
	09:00	0,925	1		1	
	10:00	0,932	1		1	
	11:00	0,926	1		1	
	12:00	0,907	1		1	
	13:00	0,879	1		1	
	14:00	0,854	1		1	
	15:00	0,842	1		1	
	16:00	0,865	1		1	
	17:00	0,942	1		1	
	18:00	1,073	1		1	
	19:00	1,205	1		1	
	20:00	1,268	1		1	
	21:00	1,228	1		1	
	22:00	1,155	1		1	
	23:00	1,035	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,952	1		1	
	01:00	0,882	1		1	
	02:00	0,801	1			
	03:00	0,799	1			
	04:00	0,781	1			
	05:00	0,776	1			
	06:00	0,787	1			
	07:00	0,848	1		1	
	08:00	0,911	1		1	
	09:00	0,928	1		1	
	10:00	0,937	1		1	
	11:00	0,932	1		1	
	12:00	0,916	1		1	
	13:00	0,891	1		1	
	14:00	0,865	1		1	
	15:00	0,853	1		1	
	16:00	0,874	1		1	
	17:00	0,951	1		1	
	18:00	1,078	1		1	
	19:00	1,211	1		1	
	20:00	1,268	1		1	
	21:00	1,232	1		1	
	22:00	1,157	1		1	
	23:00	1,033	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης