

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	1,488	1	1		
	01:00	1,402	1	1		
	02:00	1,326	1	1		
	03:00	1,245	1	1		
	04:00	1,182	1	1		
	05:00	1,143	1	1		
	06:00	1,141	1	1		
	07:00	1,175	1	1		
	08:00	1,238	1	1		
	09:00	1,302	1	1		
	10:00	1,340	1	1		
	11:00	1,354	1	1		
	12:00	1,336	1	1		
	13:00	1,308	1	1		
	14:00	1,291	1	1		
	15:00	1,334	1	1		
	16:00	1,379	1	1		
	17:00	1,470	1	1		
	18:00	1,641	1	1	1	
	19:00	1,772	1	1	1	
	20:00	1,869	1	1	1	
	21:00	1,808	1	1	1	
	22:00	1,673	1	1	1	
	23:00	1,514	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	1,466	1	1		
	01:00	1,383	1	1		
	02:00	1,302	1	1		
	03:00	1,227	1	1		
	04:00	1,164	1	1		
	05:00	1,130	1	1		
	06:00	1,131	1	1		
	07:00	1,168	1	1		
	08:00	1,233	1	1		
	09:00	1,301	1	1		
	10:00	1,346	1	1		
	11:00	1,360	1	1		
	12:00	1,350	1	1		
	13:00	1,321	1	1		
	14:00	1,303	1	1		
	15:00	1,293	1	1		
	16:00	1,349	1	1		
	17:00	1,431	1	1		
	18:00	1,598	1	1	1	
	19:00	1,731	1	1	1	
	20:00	1,839	1	1	1	
	21:00	1,788	1	1	1	
	22:00	1,662	1	1	1	
	23:00	1,502	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	1,449	1	1		
	01:00	1,366	1	1		
	02:00	1,287	1	1		
	03:00	1,214	1	1		
	04:00	1,154	1	1		
	05:00	1,121	1	1		
	06:00	1,123	1	1		
	07:00	1,179	1	1		
	08:00	1,255	1	1		
	09:00	1,333	1	1		
	10:00	1,386	1	1		
	11:00	1,400	1	1		
	12:00	1,385	1	1		
	13:00	1,352	1	1		
	14:00	1,324	1	1		
	15:00	1,315	1	1		
	16:00	1,359	1	1		
	17:00	1,431	1	1		
	18:00	1,586	1	1		
	19:00	1,713	1	1	1	
	20:00	1,809	1	1	1	
	21:00	1,766	1	1	1	
	22:00	1,648	1	1	1	
	23:00	1,491	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	1,415	1	1		
	01:00	1,334	1	1		
	02:00	1,251	1	1		
	03:00	1,176	1	1		
	04:00	1,121	1	1		
	05:00	1,084	1	1		
	06:00	1,085	1	1		
	07:00	1,137	1	1		
	08:00	1,225	1	1		
	09:00	1,302	1	1		
	10:00	1,359	1	1		
	11:00	1,383	1	1		
	12:00	1,375	1	1		
	13:00	1,356	1	1		
	14:00	1,330	1	1		
	15:00	1,320	1	1		
	16:00	1,356	1	1		
	17:00	1,430	1	1		
	18:00	1,581	1	1		
	19:00	1,697	1	1	1	
	20:00	1,761	1	1	1	
	21:00	1,717	1	1	1	
	22:00	1,608	1	1	1	
	23:00	1,457	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	1,385	1	1		
	01:00	1,307	1	1		
	02:00	1,233	1	1		
	03:00	1,164	1	1		
	04:00	1,112	1	1		
	05:00	1,079	1	1		
	06:00	1,081	1	1		
	07:00	1,133	1	1		
	08:00	1,227	1	1		
	09:00	1,307	1	1		
	10:00	1,364	1	1		
	11:00	1,390	1	1		
	12:00	1,388	1	1		
	13:00	1,373	1	1		
	14:00	1,351	1	1		
	15:00	1,340	1	1		
	16:00	1,367	1	1		
	17:00	1,442	1	1		
	18:00	1,588	1	1		
	19:00	1,692	1	1	1	
	20:00	1,726	1	1	1	
	21:00	1,685	1	1	1	
	22:00	1,580	1	1		
	23:00	1,432	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,430	1	1		
	01:00	1,341	1	1		
	02:00	1,254	1	1		
	03:00	1,182	1	1		
	04:00	1,129	1	1		
	05:00	1,097	1	1		
	06:00	1,102	1	1		
	07:00	1,158	1	1		
	08:00	1,238	1	1		
	09:00	1,317	1	1		
	10:00	1,372	1	1		
	11:00	1,398	1	1		
	12:00	1,400	1	1		
	13:00	1,393	1	1		
	14:00	1,384	1	1		
	15:00	1,388	1	1		
	16:00	1,427	1	1		
	17:00	1,514	1	1		
	18:00	1,663	1	1	1	
	19:00	1,760	1	1	1	
	20:00	1,785	1	1	1	
	21:00	1,750	1	1	1	
	22:00	1,644	1	1	1	
	23:00	1,484	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,501	1	1		
	01:00	1,413	1	1		
	02:00	1,323	1	1		
	03:00	1,249	1	1		
	04:00	1,190	1	1		
	05:00	1,154	1	1		
	06:00	1,154	1	1		
	07:00	1,204	1	1		
	08:00	1,277	1	1		
	09:00	1,355	1	1		
	10:00	1,412	1	1		
	11:00	1,441	1	1		
	12:00	1,441	1	1		
	13:00	1,433	1	1		
	14:00	1,425	1	1		
	15:00	1,435	1	1		
	16:00	1,474	1	1		
	17:00	1,564	1	1		
	18:00	1,713	1	1	1	
	19:00	1,795	1	1	1	
	20:00	1,802	1	1	1	
	21:00	1,766	1	1	1	
	22:00	1,659	1	1	1	
	23:00	1,491	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης