

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	124	1			1	
	01:00	119	1			1	
	02:00	112	1			1	
	03:00	109	1			1	
	04:00	106	1			1	
	05:00	105	1			1	
	06:00	104	1			1	
	07:00	108	1			1	
	08:00	113	1			1	
	09:00	115	1			1	
	10:00	120	1			1	
	11:00	122	1			1	
	12:00	123	1			1	
	13:00	125	1			1	
	14:00	126	1			1	
	15:00	127	1			1	
	16:00	126	1			1	
	17:00	128	1			1	
	18:00	128	1			1	
	19:00	129	1			1	
	20:00	130	1			1	
	21:00	126	1			1	
	22:00	125	1			1	
	23:00	123	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	117	1			1	
	01:00	113	1			1	
	02:00	108	1			1	
	03:00	105	1			1	
	04:00	103	1			1	
	05:00	102	1			1	
	06:00	103	1			1	
	07:00	107	1			1	
	08:00	111	1			1	
	09:00	115	1			1	
	10:00	118	1			1	
	11:00	121	1			1	
	12:00	124	1			1	
	13:00	124	1			1	
	14:00	126	1			1	
	15:00	127	1			1	
	16:00	136	1			1	
	17:00	137	1			1	
	18:00	133	1			1	
	19:00	131	1			1	
	20:00	129	1			1	
	21:00	125	1			1	
	22:00	123	1			1	
	23:00	122	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	116	1			1	
	01:00	113	1			1	
	02:00	110	1			1	
	03:00	104	1			1	
	04:00	101	1			1	
	05:00	99	1			1	
	06:00	98	1			1	
	07:00	98	1			1	
	08:00	101	1			1	
	09:00	112	1			1	
	10:00	122	1			1	
	11:00	126	1			1	
	12:00	130	1			1	
	13:00	131	1			1	
	14:00	133	1			1	
	15:00	133	1			1	
	16:00	134	1			1	
	17:00	133	1			1	
	18:00	131	1			1	
	19:00	129	1			1	
	20:00	127	1			1	
	21:00	126	1			1	
	22:00	123	1			1	
	23:00	121	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	115			1	1	
	01:00	111			1	1	
	02:00	108			1	1	
	03:00	105			1	1	
	04:00	104			1	1	
	05:00	103			1	1	
	06:00	102			1	1	
	07:00	103			1	1	
	08:00	105			1	1	
	09:00	110			1	1	
	10:00	114			1	1	
	11:00	117			1	1	
	12:00	120			1	1	
	13:00	121			1	1	
	14:00	122			1	1	
	15:00	122			1	1	
	16:00	123			1	1	
	17:00	123			1	1	
	18:00	123			1	1	
	19:00	122			1	1	
	20:00	122			1	1	
	21:00	122			1	1	
	22:00	122			1	1	
	23:00	121			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	116			1	1	
	01:00	110			1	1	
	02:00	105			1	1	
	03:00	102			1	1	
	04:00	100			1	1	
	05:00	99			1	1	
	06:00	98			1	1	
	07:00	97			1	1	
	08:00	101			1	1	
	09:00	107			1	1	
	10:00	110			1	1	
	11:00	113			1	1	
	12:00	116			1	1	
	13:00	118			1	1	
	14:00	119			1	1	
	15:00	120			1	1	
	16:00	121			1	1	
	17:00	121			1	1	
	18:00	121			1	1	
	19:00	122			1	1	
	20:00	122			1	1	
	21:00	121			1	1	
	22:00	121			1	1	
	23:00	120			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	112			1	1	
	01:00	108			1	1	
	02:00	104			1	1	
	03:00	101			1	1	
	04:00	99			1	1	
	05:00	97			1	1	
	06:00	97			1	1	
	07:00	97			1	1	
	08:00	100			1	1	
	09:00	108			1	1	
	10:00	110			1	1	
	11:00	111			1	1	
	12:00	112			1	1	
	13:00	115			1	1	
	14:00	117			1	1	
	15:00	118			1	1	
	16:00	118			1	1	
	17:00	118			1	1	
	18:00	119			1	1	
	19:00	122			1	1	
	20:00	122			1	1	
	21:00	121			1	1	
	22:00	120			1	1	
	23:00	120			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	113			1	1	
	01:00	109			1	1	
	02:00	106			1	1	
	03:00	103			1	1	
	04:00	101			1	1	
	05:00	100			1	1	
	06:00	99			1	1	
	07:00	100			1	1	
	08:00	104			1	1	
	09:00	112			1	1	
	10:00	114			1	1	
	11:00	113			1	1	
	12:00	114			1	1	
	13:00	117			1	1	
	14:00	119			1	1	
	15:00	120			1	1	
	16:00	122			1	1	
	17:00	123			1	1	
	18:00	124			1	1	
	19:00	125			1	1	
	20:00	124			1	1	
	21:00	123			1	1	
	22:00	122			1	1	
	23:00	121			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης