

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	132	1		1		
	01:00	127	1		1		
	02:00	124	1		1		
	03:00	121	1		1		
	04:00	116	1		1		
	05:00	113	1		1		
	06:00	114	1		1		
	07:00	119	1		1		
	08:00	125	1		1		
	09:00	127	1		1		
	10:00	130	1		1		
	11:00	133	1		1		
	12:00	133	1		1		
	13:00	133	1		1		
	14:00	133	1		1		
	15:00	137	1		1		
	16:00	140	1		1		
	17:00	140	1		1		
	18:00	141	1		1		
	19:00	146	1		1		
	20:00	137	1		1		
	21:00	135	1		1		
	22:00	133	1		1		
	23:00	133	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	136	1		1		
	01:00	133	1		1		
	02:00	130	1		1		
	03:00	128	1		1		
	04:00	127	1		1		
	05:00	126	1		1		
	06:00	124	1		1		
	07:00	125	1		1		
	08:00	126	1		1		
	09:00	126	1		1		
	10:00	127	1		1		
	11:00	131	1		1		
	12:00	132	1		1		
	13:00	132	1		1		
	14:00	131	1		1		
	15:00	133	1		1		
	16:00	132	1		1		
	17:00	132	1		1		
	18:00	137	1		1		
	19:00	142	1		1		
	20:00	136	1		1		
	21:00	131	1		1		
	22:00	130	1		1		
	23:00	129	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	137	1		1		
	01:00	134	1		1		
	02:00	130	1		1		
	03:00	126	1		1		
	04:00	122	1		1		
	05:00	119	1		1		
	06:00	121	1		1		
	07:00	122	1		1		
	08:00	123	1		1		
	09:00	126	1		1		
	10:00	128	1		1		
	11:00	129	1		1		
	12:00	131	1		1		
	13:00	133	1		1		
	14:00	134	1		1		
	15:00	135	1		1		
	16:00	137	1		1		
	17:00	140	1		1		
	18:00	142	1		1		
	19:00	142	1		1		
	20:00	140	1		1		
	21:00	135	1		1		
	22:00	131	1		1		
	23:00	129	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	122	1		1		
	01:00	118	1		1		
	02:00	116	1		1		
	03:00	114	1		1		
	04:00	112	1		1		
	05:00	111	1		1		
	06:00	110	1		1		
	07:00	110	1		1		
	08:00	115	1		1		
	09:00	119	1		1		
	10:00	124	1		1		
	11:00	128	1		1		
	12:00	130	1		1		
	13:00	131	1		1		
	14:00	133	1		1		
	15:00	134	1		1		
	16:00	136	1		1		
	17:00	137	1		1		
	18:00	138	1		1		
	19:00	138	1		1		
	20:00	137	1		1		
	21:00	134	1		1		
	22:00	133	1		1		
	23:00	132	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	120	1		1		
	01:00	116	1		1		
	02:00	112	1		1		
	03:00	110	1		1		
	04:00	109	1		1		
	05:00	107	1		1		
	06:00	107	1		1		
	07:00	107	1		1		
	08:00	114	1		1		
	09:00	119	1		1		
	10:00	123	1		1		
	11:00	127	1		1		
	12:00	130	1		1		
	13:00	133	1		1		
	14:00	133	1		1		
	15:00	135	1		1		
	16:00	135	1		1		
	17:00	136	1		1		
	18:00	137	1		1		
	19:00	136	1		1		
	20:00	134	1		1		
	21:00	133	1		1		
	22:00	131	1		1		
	23:00	131	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	126	1		1		
	01:00	121	1		1		
	02:00	115	1		1		
	03:00	111	1		1		
	04:00	108	1		1		
	05:00	107	1		1		
	06:00	104	1		1		
	07:00	105	1		1		
	08:00	111	1		1		
	09:00	116	1		1		
	10:00	123	1		1		
	11:00	127	1		1		
	12:00	130	1		1		
	13:00	132	1		1		
	14:00	133	1		1		
	15:00	137	1		1		
	16:00	137	1		1		
	17:00	136	1		1		
	18:00	135	1		1		
	19:00	134	1		1		
	20:00	132	1		1		
	21:00	130	1		1		
	22:00	128	1		1		
	23:00	128	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	121	1		1		
	01:00	115	1		1		
	02:00	111	1		1		
	03:00	109	1		1		
	04:00	105	1		1		
	05:00	105	1		1		
	06:00	104	1		1		
	07:00	104	1		1		
	08:00	111	1		1		
	09:00	117	1		1		
	10:00	125	1		1		
	11:00	129	1		1		
	12:00	132	1		1		
	13:00	135	1		1		
	14:00	136	1		1		
	15:00	138	1		1		
	16:00	139	1		1		
	17:00	139	1		1		
	18:00	138	1		1		
	19:00	137	1		1		
	20:00	134	1		1		
	21:00	130	1		1		
	22:00	128	1		1		
	23:00	128	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης