

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	136					1	1	
	01:00	127					1	1	
	02:00	120					1	1	
	03:00	123					1	1	
	04:00	115					1	1	
	05:00	126					1	1	
	06:00	118					1	1	
	07:00	113					1	1	
	08:00	143					1	1	
	09:00	146					1	1	
	10:00	151					1	1	
	11:00	157					1	1	
	12:00	169					1	1	
	13:00	161					1	1	
	14:00	64			1		1	1	
	15:00	60					1	1	
	16:00	152					1	1	
	17:00	147					1	1	
	18:00	146					1	1	
	19:00	146					1	1	
	20:00	173					1	1	
	21:00	168					1	1	
	22:00	147					1	1	
	23:00	132					1	1	

Γενική διακοπή στις 14:10 και στις 14:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	122					1	1	
	01:00	116					1	1	
	02:00	113					1	1	
	03:00	110					1	1	
	04:00	111					1	1	
	05:00	125					1	1	
	06:00	116					1	1	
	07:00	109					1	1	
	08:00	145					1	1	
	09:00	150					1	1	
	10:00	158					1	1	
	11:00	165					1	1	
	12:00	137					1	1	
	13:00	150					1	1	
	14:00	86				1	1	1	
	15:00	143					1	1	
	16:00	128					1	1	
	17:00	115					1	1	
	18:00	135					1	1	
	19:00	145					1	1	
	20:00	170					1	1	
	21:00	165					1	1	
	22:00	147					1	1	
	23:00	132					1	1	

Γενική διακοπή στις 12:20 και στις 14:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	120					1	1	
	01:00	114					1	1	
	02:00	114					1	1	
	03:00	111					1	1	
	04:00	103					1	1	
	05:00	119					1	1	
	06:00	116					1	1	
	07:00	103					1	1	
	08:00	142					1	1	
	09:00	141					1	1	
	10:00	77					1	1	
	11:00	0							
	12:00	97		1	1		1	1	
	13:00	168					1	1	
	14:00	144					1	1	
	15:00	94			1		1	1	
	16:00	167					1	1	
	17:00	168					1	1	
	18:00	166					1	1	
	19:00	162					1	1	
	20:00	182					1	1	
	21:00	180					1	1	
	22:00	162					1	1	
	23:00	143					1	1	

Γενική διακοπή στις 09:40, στις 13:00 και στις 14:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	124					1	1	
	01:00	116					1	1	
	02:00	118					1	1	
	03:00	116					1	1	
	04:00	112					1	1	
	05:00	109					1	1	
	06:00	114					1	1	
	07:00	110					1	1	
	08:00	127					1	1	
	09:00	119					1	1	
	10:00	73		1			1	1	
	11:00	142					1	1	
	12:00	155					1	1	
	13:00	157					1	1	
	14:00	172					1	1	
	15:00	168					1	1	
	16:00	174					1	1	
	17:00	146					1	1	
	18:00	165					1	1	
	19:00	165					1	1	
	20:00	181					1	1	
	21:00	167					1	1	
	22:00	154					1	1	
	23:00	135					1	1	

Γενική διακοπή στις 09:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	126					1	1	
	01:00	113					1	1	
	02:00	112					1	1	
	03:00	111					1	1	
	04:00	107					1	1	
	05:00	120					1	1	
	06:00	124					1	1	
	07:00	120					1	1	
	08:00	157					1	1	
	09:00	147					1	1	
	10:00	150					1	1	
	11:00	167					1	1	
	12:00	170					1	1	
	13:00	182		1			1		
	14:00	187		1			1		
	15:00	164		1			1		
	16:00	145		1			1		
	17:00	142		1			1		
	18:00	140		1			1		
	19:00	154		1			1		
	20:00	161		1			1		
	21:00	163		1			1		
	22:00	146		1			1		
	23:00	137		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	120		1			1		
	01:00	112		1			1		
	02:00	122		1			1		
	03:00	116		1			1		
	04:00	113		1			1		
	05:00	119		1			1		
	06:00	120		1			1		
	07:00	112		1			1		
	08:00	140		1			1		
	09:00	149		1			1		
	10:00	153		1			1		
	11:00	86		1	1		1		
	12:00	149				1		1	
	13:00	158				1		1	
	14:00	163				1		1	
	15:00	127				1		1	
	16:00	112				1		1	
	17:00	118		1			1		
	18:00	139		1			1		
	19:00	151		1			1		
	20:00	175		1			1		
	21:00	180		1			1		
	22:00	146		1			1		
	23:00	131		1			1		

Γενική διακοπή στις 11:20, στις 14:35 και στις 16:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	123		1			1		
	01:00	116		1			1		
	02:00	113		1			1		
	03:00	115		1			1		
	04:00	109		1			1		
	05:00	118		1			1		
	06:00	119		1			1		
	07:00	123		1			1		
	08:00	145		1			1		
	09:00	149		1		1	1		
	10:00	155		1		1	1		
	11:00	156		1			1		
	12:00	159		1			1		
	13:00	163		1			1		
	14:00	163		1			1		
	15:00	149		1			1		
	16:00	127		1			1		
	17:00	123		1			1		
	18:00	135		1			1		
	19:00	162		1			1		
	20:00	165		1			1		
	21:00	156		1			1		
	22:00	140		1			1		
	23:00	127		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης