

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	121		1			1		
	01:00	114		1			1		
	02:00	115		1			1		
	03:00	114		1			1		
	04:00	116		1			1		
	05:00	125		1			1		
	06:00	122		1			1		
	07:00	121		1			1		
	08:00	116		1	1	1	1		
	09:00	108	1	1	1	1			
	10:00	131		1	1	1			
	11:00	146		1	1	1			
	12:00	140		1	1	1			
	13:00	129		1		1	1		
	14:00	139		1			1		
	15:00	149		1			1		
	16:00	125		1			1		
	17:00	128		1			1		
	18:00	147		1			1		
	19:00	147		1			1		
	20:00	165		1			1		
	21:00	165		1			1		
	22:00	151		1			1		
	23:00	130		1			1		

Γενική διακοπή στις 9:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	124		1			1		
	01:00	119		1			1		
	02:00	117		1			1		
	03:00	115		1			1		
	04:00	117		1			1		
	05:00	118		1			1		
	06:00	131		1			1		
	07:00	116		1			1		
	08:00	91		1			1		
	09:00	124		1			1		
	10:00	133		1			1		
	11:00	124		1			1		
	12:00	133		1			1		
	13:00	125		1			1		
	14:00	111		1			1		
	15:00	120		1			1		
	16:00	124		1			1		
	17:00	111		1			1		
	18:00	119		1			1		
	19:00	124		1			1		
	20:00	155		1			1		
	21:00	138		1			1		
	22:00	124		1			1		
	23:00	121		1			1		

Γενική διακοπή στις 8:11 και στις 8:28 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	108		1			1		
	01:00	110		1			1		
	02:00	104		1			1		
	03:00	104		1			1		
	04:00	102		1			1		
	05:00	105		1			1		
	06:00	119		1			1		
	07:00	110		1			1		
	08:00	113		1			1		
	09:00	95		1			1		
	10:00	132		1			1		
	11:00	123		1			1		
	12:00	130		1			1		
	13:00	140		1			1		
	14:00	140		1			1		
	15:00	121		1			1		
	16:00	114		1				1	
	17:00	114		1				1	
	18:00	116		1				1	
	19:00	120		1				1	
	20:00	150		1				1	
	21:00	133		1				1	
	22:00	129		1				1	
	23:00	117		1				1	

Γενική διακοπή στις 9:21 με 9:34 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	107		1				1	
	01:00	107		1				1	
	02:00	99		1				1	
	03:00	100		1				1	
	04:00	100		1				1	
	05:00	101		1				1	
	06:00	120		1				1	
	07:00	104		1				1	
	08:00	100		1				1	
	09:00	64		1				1	
	10:00	115		1				1	
	11:00	125		1				1	
	12:00	142		1				1	
	13:00	152		1				1	
	14:00	145		1				1	
	15:00	75		1				1	
	16:00	62	1	1	1		1	1	
	17:00	116		1			1		
	18:00	132		1			1		
	19:00	147		1			1		
	20:00	180		1			1		
	21:00	160		1			1		
	22:00	139		1			1		
	23:00	134		1			1		

Γενική διακοπή στις 9:33 και στις 15:11 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	115		1			1		
	01:00	108		1			1		
	02:00	106		1			1		
	03:00	105		1			1		
	04:00	101		1			1		
	05:00	105		1			1		
	06:00	129		1			1		
	07:00	113		1			1		
	08:00	119		1			1		
	09:00	119		1			1		
	10:00	101		1			1		
	11:00	126		1			1		
	12:00	143		1			1		
	13:00	155		1			1		
	14:00	163		1			1		
	15:00	140		1			1		
	16:00	125		1			1		
	17:00	125		1			1		
	18:00	127		1			1		
	19:00	150		1			1		
	20:00	165		1			1		
	21:00	169		1			1		
	22:00	145		1			1		
	23:00	129		1			1		

Γενική διακοπή στις 10:32 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	119		1			1		
	01:00	112		1			1		
	02:00	112		1			1		
	03:00	105		1			1		
	04:00	104		1			1		
	05:00	109		1			1		
	06:00	111		1			1		
	07:00	116		1			1		
	08:00	115		1			1		
	09:00	95		1			1		
	10:00	120		1			1		
	11:00	120		1			1		
	12:00	120		1			1		
	13:00	118		1			1		
	14:00	116		1			1		
	15:00	108		1			1		
	16:00	121		1			1		
	17:00	119		1			1		
	18:00	130		1			1		
	19:00	125		1			1		
	20:00	146		1			1		
	21:00	137		1			1		
	22:00	123		1			1		
	23:00	111		1			1		

Γενική διακοπή στις 9:43 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	102		1			1		
	01:00	100		1			1		
	02:00	101		1			1		
	03:00	103		1			1		
	04:00	102		1			1		
	05:00	97		1			1		
	06:00	110		1			1		
	07:00	96		1			1		
	08:00	95		1			1		
	09:00	105		1			1		
	10:00	109		1			1		
	11:00	95						1	
	12:00	116						1	
	13:00	125						1	
	14:00	114						1	
	15:00	108						1	
	16:00	102						1	
	17:00	105						1	
	18:00	109						1	
	19:00	115						1	
	20:00	136						1	
	21:00	122						1	
	22:00	123						1	
	23:00	107						1	

Γενική διακοπή στις 11:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης