

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	224				1	1	1	
	01:00	208				1	1	1	
	02:00	191				1	1	1	
	03:00	177				1	1	1	
	04:00	174				1	1	1	
	05:00	184				1	1	1	
	06:00	171				1	1	1	
	07:00	184				1	1	1	
	08:00	213				1	1	1	
	09:00	234				1	1	1	
	10:00	249				1	1	1	
	11:00	283				1	1	1	
	12:00	280				1	1	1	
	13:00	285				1	1	1	
	14:00	259				1	1	1	
	15:00	242				1	1	1	
	16:00	224				1	1	1	
	17:00	206				1	1	1	
	18:00	223				1	1	1	
	19:00	243				1	1	1	
	20:00	244				1	1	1	
	21:00	248				1	1	1	
	22:00	231				1	1	1	
	23:00	203				1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	197				1	1	1	
	01:00	188				1	1	1	
	02:00	177				1	1	1	
	03:00	171				1	1	1	
	04:00	159				1	1	1	
	05:00	175				1	1	1	
	06:00	160				1	1	1	
	07:00	176				1	1	1	
	08:00	201				1	1	1	
	09:00	226				1	1	1	
	10:00	212				1	1	1	
	11:00	257				1	1	1	
	12:00	260				1	1	1	
	13:00	248				1	1	1	
	14:00	250				1	1	1	
	15:00	239				1	1	1	
	16:00	225				1	1	1	
	17:00	214				1	1	1	
	18:00	226				1	1	1	
	19:00	262				1	1	1	
	20:00	240				1	1	1	
	21:00	236				1	1	1	
	22:00	219				1	1	1	
	23:00	211				1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	201				1	1	1	
	01:00	179				1	1	1	
	02:00	173				1	1	1	
	03:00	163				1	1	1	
	04:00	164				1	1	1	
	05:00	174				1	1	1	
	06:00	165				1	1	1	
	07:00	177				1	1	1	
	08:00	219				1	1	1	
	09:00	162	1	1	1	1	1	1	
	10:00	242		1	1	1	1	1	
	11:00	268				1	1	1	
	12:00	301				1	1	1	
	13:00	303				1	1	1	
	14:00	288				1	1	1	
	15:00	289				1	1	1	
	16:00	289				1	1	1	
	17:00	269				1	1	1	
	18:00	261				1	1	1	
	19:00	298		1		1	1	1	
	20:00	290		1		1	1	1	
	21:00	296		1		1	1	1	
	22:00	308				1	1	1	
	23:00	281				1	1	1	

Γενική διακοπή στις 09:15 και 09:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	260				1	1	1	
	01:00	230				1	1	1	
	02:00	225				1	1	1	
	03:00	210				1	1	1	
	04:00	196				1	1	1	
	05:00	199				1	1	1	
	06:00	174				1	1	1	
	07:00	187				1	1	1	
	08:00	226				1	1	1	
	09:00	264				1	1	1	
	10:00	271	1			1	1	1	
	11:00	306	1	1		1	1	1	
	12:00	320	1	1		1	1	1	
	13:00	324	1	1		1	1	1	
	14:00	340	1	1		1	1	1	
	15:00	319	1			1	1	1	
	16:00	307	1			1	1	1	
	17:00	174	1	1	1	1	1	1	
	18:00	330	1		1	1	1	1	
	19:00	351	1		1	1	1	1	
	20:00	337	1		1	1	1	1	
	21:00	320	1		1	1	1	1	
	22:00	302	1		1	1	1	1	
	23:00	292	1		1	1	1	1	

Γενική διακοπή στις 17:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	271	1		1	1	1	1	
	01:00	240	1		1	1	1	1	
	02:00	217	1		1	1	1	1	
	03:00	201	1		1	1	1	1	
	04:00	196	1		1	1	1	1	
	05:00	210	1		1	1	1	1	
	06:00	198	1		1	1	1	1	
	07:00	197	1		1	1	1	1	
	08:00	220	1		1	1	1	1	
	09:00	229	1		1	1	1	1	
	10:00	237	1		1	1	1	1	
	11:00	249	1		1	1	1	1	
	12:00	279	1		1	1	1	1	
	13:00	265	1		1	1	1	1	
	14:00	264	1		1	1	1	1	
	15:00	259	1		1	1	1	1	
	16:00	231	1		1	1	1	1	
	17:00	240	1		1	1	1	1	
	18:00	243	1		1	1	1	1	
	19:00	263	1		1	1	1	1	
	20:00	260	1		1	1	1	1	
	21:00	245	1		1	1	1	1	
	22:00	229	1		1	1	1	1	
	23:00	208	1		1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	195	1		1	1	1	1	
	01:00	178	1		1	1	1	1	
	02:00	174	1		1	1	1	1	
	03:00	168	1		1	1	1	1	
	04:00	162	1		1	1	1	1	
	05:00	176	1		1	1	1	1	
	06:00	166	1		1	1	1	1	
	07:00	176	1		1	1	1	1	
	08:00	216	1		1	1	1	1	
	09:00	222	1		1	1	1	1	
	10:00	237	1		1	1	1	1	
	11:00	249			1	1	1	1	
	12:00	267				1	1	1	
	13:00	249				1	1	1	
	14:00	264				1	1	1	
	15:00	256				1	1	1	
	16:00	243				1	1	1	
	17:00	227				1	1	1	
	18:00	244				1	1	1	
	19:00	286				1	1	1	
	20:00	284				1	1	1	
	21:00	284				1	1	1	
	22:00	254				1	1	1	
	23:00	234				1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	216				1	1	1	
	01:00	187				1	1	1	
	02:00	177				1	1	1	
	03:00	176				1	1	1	
	04:00	167				1	1	1	
	05:00	181				1	1	1	
	06:00	165				1	1	1	
	07:00	162				1	1	1	
	08:00	190				1	1	1	
	09:00	226				1	1	1	
	10:00	248				1	1	1	
	11:00	253				1	1	1	
	12:00	274				1	1	1	
	13:00	272				1	1	1	
	14:00	260				1	1	1	
	15:00	255				1	1	1	
	16:00	234				1	1	1	
	17:00	222				1	1	1	
	18:00	249				1	1	1	
	19:00	248				1	1	1	
	20:00	250				1	1	1	
	21:00	256				1	1	1	
	22:00	236				1	1	1	
	23:00	217				1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης