

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ ΟΥ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	133					1	1	
	01:00	118					1	1	
	02:00	113					1	1	
	03:00	113					1	1	
	04:00	107					1	1	
	05:00	119					1	1	
	06:00	103					1	1	
	07:00	137					1	1	
	08:00	154					1	1	
	09:00	162					1	1	
	10:00	166					1	1	
	11:00	177					1	1	
	12:00	189		1			1	1	
	13:00	197		1			1	1	
	14:00	142	1	1	1		1	1	
	15:00	204		1			1	1	
	16:00	206		1			1	1	
	17:00	190		1			1	1	
	18:00	188		1			1	1	
	19:00	191		1			1	1	
	20:00	211		1			1	1	
	21:00	194		1			1	1	
	22:00	178		1			1	1	
	23:00	156		1			1	1	

Στις 14:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	137		1			1	1	
	01:00	122		1			1	1	
	02:00	116		1			1	1	
	03:00	117		1			1	1	
	04:00	111		1			1	1	
	05:00	126		1			1	1	
	06:00	116		1			1	1	
	07:00	127					1	1	
	08:00	159					1		
	09:00	132	1	1	1		1	1	
	10:00	181					1	1	
	11:00	192					1	1	
	12:00	193					1	1	
	13:00	195					1	1	
	14:00	181					1	1	
	15:00	208					1	1	
	16:00	184					1	1	
	17:00	147			1		1	1	
	18:00	173					1	1	
	19:00	203					1	1	
	20:00	207					1	1	
	21:00	206					1	1	
	22:00	175					1	1	
	23:00	155					1	1	

Γενική διακοπή στις 09:20 και στις 17:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ ΟΥ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	136					1	1	
	01:00	119					1	1	
	02:00	123					1	1	
	03:00	117					1	1	
	04:00	112					1	1	
	05:00	129					1	1	
	06:00	111					1	1	
	07:00	117					1	1	
	08:00	157					1	1	
	09:00	180					1	1	
	10:00	180					1	1	
	11:00	178					1	1	
	12:00	194					1	1	
	13:00	211					1	1	
	14:00	220					1	1	
	15:00	203					1	1	
	16:00	189					1	1	
	17:00	180					1	1	
	18:00	187					1	1	
	19:00	230					1	1	
	20:00	228					1	1	
	21:00	224					1	1	
	22:00	207					1	1	
	23:00	177					1	1	

Γενική διακοπή στις 10:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	155					1	1	
	01:00	147					1	1	
	02:00	138					1	1	
	03:00	133					1	1	
	04:00	131					1	1	
	05:00	150					1	1	
	06:00	137					1	1	
	07:00	146					1	1	
	08:00	171					1	1	
	09:00	162					1	1	
	10:00	185					1	1	
	11:00	192					1	1	
	12:00	214					1	1	
	13:00	210					1	1	
	14:00	193					1	1	
	15:00	164					1	1	
	16:00	145					1	1	
	17:00	142					1	1	
	18:00	162					1	1	
	19:00	167					1	1	
	20:00	173					1	1	
	21:00	181					1	1	
	22:00	167					1	1	
	23:00	158					1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	132					1	1	
	01:00	123					1	1	
	02:00	114					1	1	
	03:00	109					1	1	
	04:00	107					1	1	
	05:00	118					1	1	
	06:00	118					1	1	
	07:00	127					1	1	
	08:00	162					1	1	
	09:00	171					1	1	
	10:00	178					1	1	
	11:00	180					1	1	
	12:00	188					1	1	
	13:00	179					1	1	
	14:00	181					1	1	
	15:00	139					1	1	
	16:00	145					1	1	
	17:00	149					1	1	
	18:00	157					1	1	
	19:00	170					1	1	
	20:00	184					1	1	
	21:00	186					1	1	
	22:00	160					1	1	
	23:00	143					1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	126					1	1	
	01:00	120					1	1	
	02:00	118					1	1	
	03:00	113					1	1	
	04:00	115					1	1	
	05:00	130					1	1	
	06:00	118					1	1	
	07:00	119					1	1	
	08:00	134					1	1	
	09:00	110					1	1	
	10:00	155					1	1	
	11:00	168					1	1	
	12:00	175					1	1	
	13:00	153					1	1	
	14:00	125					1	1	
	15:00	49					1	1	
	16:00	117			1	1	1	1	
	17:00	134					1	1	
	18:00	127					1	1	
	19:00	148					1	1	
	20:00	169					1	1	
	21:00	167					1	1	
	22:00	138					1	1	
	23:00	118					1	1	

Γενική διακοπή στις 09:47 και στις 15:24 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	111					1	1	
	01:00	105					1	1	
	02:00	106					1	1	
	03:00	104					1	1	
	04:00	97					1	1	
	05:00	116					1	1	
	06:00	103					1	1	
	07:00	100					1	1	
	08:00	115					1	1	
	09:00	97					1	1	
	10:00	129					1	1	
	11:00	97					1	1	
	12:00	155	1	1	1		1	1	
	13:00	164					1	1	
	14:00	153					1	1	
	15:00	122					1	1	
	16:00	11		1					
	17:00	8		1					
	18:00	7		1					
	19:00	6		1					
	20:00	145		1	1	1	1	1	
	21:00	222					1	1	
	22:00	178					1	1	
	23:00	146					1	1	

Γενική διακοπή στις 11:33 και στις 15:43 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης