

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	209				1	1	1	
	01:00	184				1	1	1	
	02:00	175				1	1	1	
	03:00	169				1	1	1	
	04:00	168				1	1	1	
	05:00	183				1	1	1	
	06:00	168				1	1	1	
	07:00	178				1	1	1	
	08:00	208				1	1	1	
	09:00	218				1	1	1	
	10:00	237				1	1	1	
	11:00	235				1	1	1	
	12:00	254				1	1	1	
	13:00	188				1	1	1	
	14:00	261				1	1	1	
	15:00	224				1	1	1	
	16:00	207				1	1	1	
	17:00	201				1	1	1	
	18:00	213				1	1	1	
	19:00	251				1	1	1	
	20:00	231				1	1	1	
	21:00	234				1	1	1	
	22:00	215				1	1	1	
	23:00	211				1	1	1	

Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο στις 13:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	189				1	1	1	
	01:00	171				1	1	1	
	02:00	171				1	1	1	
	03:00	160				1	1	1	
	04:00	155				1	1	1	
	05:00	171				1	1	1	
	06:00	154				1	1	1	
	07:00	169				1	1	1	
	08:00	191				1	1	1	
	09:00	210				1	1	1	
	10:00	221				1	1	1	
	11:00	230				1	1	1	
	12:00	0							
	13:00	0							
	14:00	255	1	1	1	1	1	1	1
	15:00	242				1	1	1	
	16:00	235				1	1	1	
	17:00	213				1	1	1	
	18:00	215				1	1	1	
	19:00	258				1	1	1	
	20:00	248				1	1	1	
	21:00	246				1	1	1	
	22:00	232				1	1	1	
	23:00	201				1	1	1	

Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο στις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	176				1	1	1	
	01:00	168				1	1	1	
	02:00	159				1	1	1	
	03:00	155				1	1	1	
	04:00	156				1	1	1	
	05:00	155				1	1	1	
	06:00	163				1	1	1	
	07:00	155				1	1	1	
	08:00	129				1	1	1	
	09:00	46					1		
	10:00	246				1	1	1	
	11:00	254				1	1	1	
	12:00	267				1	1	1	
	13:00	243				1	1	1	
	14:00	263				1	1	1	
	15:00	248				1	1	1	
	16:00	228				1	1	1	
	17:00	221				1	1	1	
	18:00	225				1	1	1	
	19:00	256				1	1	1	
	20:00	243				1	1	1	
	21:00	242				1	1	1	
	22:00	223				1	1	1	
	23:00	211				1	1	1	

Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο στις 08:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	190				1	1	1	
	01:00	179				1	1	1	
	02:00	164				1	1	1	
	03:00	159				1	1	1	
	04:00	150				1	1	1	
	05:00	161				1	1	1	
	06:00	146				1	1	1	
	07:00	162				1	1	1	
	08:00	197				1	1	1	
	09:00	207				1	1	1	
	10:00	225				1	1	1	
	11:00	232	1			1	1	1	1
	12:00	251				1			1
	13:00	221					1	1	1
	14:00	274	1	1		1	1	1	1
	15:00	261	1			1	1	1	
	16:00	237	1			1	1	1	
	17:00	232	1			1	1	1	
	18:00	262	1			1	1	1	
	19:00	287	1			1	1	1	
	20:00	283	1			1	1	1	
	21:00	287	1			1	1	1	
	22:00	268	1			1	1	1	
	23:00	249	1			1	1	1	

Γενική διακοπή λόγω βλάβης της G4 στις 13:10 λόγω βλάβης της G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	227	1			1	1	1	
	01:00	214	1			1	1	1	
	02:00	191	1			1	1	1	
	03:00	171	1			1	1	1	
	04:00	162	1			1	1	1	
	05:00	179	1			1	1	1	
	06:00	167	1			1	1	1	
	07:00	197	1			1	1	1	
	08:00	226	1			1	1	1	
	09:00	227	1			1	1	1	
	10:00	227	1			1	1	1	
	11:00	261	1			1	1	1	
	12:00	271	1			1	1	1	
	13:00	272	1			1	1	1	
	14:00	279	1			1	1	1	
	15:00	277	1			1	1	1	
	16:00	268	1			1	1	1	
	17:00	265	1			1	1	1	
	18:00	260	1			1	1	1	
	19:00	281	1			1	1	1	
	20:00	299	1			1	1	1	
	21:00	305	1			1	1	1	
	22:00	275	1			1	1	1	
	23:00	238	1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	213	1			1	1	1	
	01:00	178	1			1	1	1	
	02:00	165	1			1	1	1	
	03:00	158	1			1	1	1	
	04:00	149	1			1	1	1	
	05:00	164	1			1	1	1	
	06:00	151	1			1	1	1	
	07:00	155	1			1	1	1	
	08:00	198	1			1	1	1	
	09:00	204	1			1	1	1	
	10:00	230	1			1	1	1	
	11:00	252			1	1	1	1	
	12:00	259			1	1	1	1	
	13:00	269			1	1	1	1	
	14:00	262			1	1	1	1	
	15:00	255			1	1	1	1	
	16:00	250			1	1	1	1	
	17:00	240			1	1	1	1	
	18:00	254			1	1	1	1	
	19:00	279			1	1	1	1	
	20:00	295			1	1	1	1	
	21:00	291			1	1	1	1	
	22:00	262			1	1	1	1	
	23:00	221			1	1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	211			1	1	1	1	
	01:00	185			1	1	1	1	
	02:00	184			1	1	1	1	
	03:00	172			1	1	1	1	
	04:00	158			1	1	1	1	
	05:00	174			1	1	1	1	
	06:00	158			1	1	1	1	
	07:00	193			1	1	1	1	
	08:00	219			1	1	1	1	
	09:00	237			1	1	1	1	
	10:00	237			1	1	1	1	
	11:00	255			1	1	1	1	
	12:00	238			1	1	1	1	
	13:00	265			1	1	1	1	
	14:00	266				1	1	1	
	15:00	260				1	1	1	
	16:00	260				1	1	1	
	17:00	236				1	1	1	
	18:00	225				1	1	1	
	19:00	271				1	1	1	
	20:00	279				1	1	1	
	21:00	285				1	1	1	
	22:00	245				1	1	1	
	23:00	233				1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης