

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x30)
Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2025	00:00	52,16		1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	01:00	49,04		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02:00	47,68		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	03:00	46,06		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04:00	44,85		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05:00	43,54		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	06:00	43,43		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	07:00	47,83		1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	08:00	54,83		1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	09:00	59,18		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10:00	61,76		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	11:00	63,10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	12:00	64,64		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	13:00	68,16		1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
	14:00	68,65		1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	15:00	56,18			1	1	1	1	1	1	1	1	28
	16:00	65,37			1	1	1	1	1	1	1	1	27
	17:00	67,46			1	1	1	1	1	1	1	1	27
	18:00	68,17			1	1	1	1	1	1	1	1	27
	19:00	66,92			1	1	1	1	1	1	1	1	25
	20:00	65,73			1	1	1	1	1	1	1	1	24
	21:00	64,14			1	1	1	1	1	1	1	1	19
	22:00	61,69			1	1	1	1	1	1	1	1	19
	23:00	57,37			1	1	1	1	1	1	1	1	12

Μισθωμένη ισχύς 14 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στη Θήρα στις 14:59 με πλήρη αποκατάσταση στις 16:20 λόγω βραχυκυκλώματος. Μερική διακοπή στις 17:14 λόγω εργασιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης