

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x30)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	42,60			1		1	1	1	1	1	1	
	01:00	40,40			1		1	1	1	1	1	1	
	02:00	38,40			1		1	1	1	1	1	1	
	03:00	37,40			1		1	1	1	1	1	1	
	04:00	37,40			1		1	1	1	1	1	1	
	05:00	37,80			1		1	1	1	1	1	1	
	06:00	39,20			1		1	1	1	1	1	1	
	07:00	42,35			1		1	1	1	1	1	1	
	08:00	43,40		1	1		1	1	1	1	1	1	
	09:00												
	10:00												
	11:00	56,55		1	1	1	1	1	1		1	1	13
	12:00	57,70		1	1	1	1	1	1		1	1	13
	13:00	57,70		1	1	1	1	1	1		1	1	13
	14:00	57,70		1	1	1	1	1	1		1	1	12
	15:00	57,70		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	16:00	56,70		1		1	1	1	1	1	1	1	12
	17:00	55,90		1		1	1	1	1	1	1	1	11
	18:00	55,90		1		1	1	1	1	1	1	1	11
	19:00	55,90		1		1	1	1	1	1	1	1	11
	20:00	55,90		1		1	1	1	1	1	1	1	8
	21:00	51,40		1		1	1	1	1	1	1	1	6
	22:00	48,90		1		1	1	1	1	1	1	1	4
	23:00	46,60		1		1	1	1	1	1	1	1	4

Μισθωμένη ισχύς 14 MW. Κατά τις ώρες 09:13-10:34 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω σφάλματος στο H/Z 15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης