

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,650	1	1					1		
	01:00	0,738	1	1					1	1	
	02:00	0,781	1	1					1	1	
	03:00	0,763	1	1					1	1	
	04:00	0,744	1	1					1	1	
	05:00	0,741	1	1					1	1	
	06:00	0,757	1	1					1	1	
	07:00	0,756	1	1					1	1	
	08:00	0,851	1	1					1	1	
	09:00	0,983	1						1	1	1
	10:00	1,022	1						1	1	1
	11:00	1,045	1						1	1	1
	12:00	1,031	1						1	1	1
	13:00	1,048	1						1	1	1
	14:00	1,040	1						1	1	1
	15:00	1,029	1						1	1	1
	16:00	0,995	1						1	1	1
	17:00	0,990	1						1	1	1
	18:00	1,005	1						1	1	1
	19:00	1,009	1	1					1	1	1
	20:00	1,039	1	1					1		1
	21:00	1,034	1	1					1		1
	22:00	1,044	1	1					1		1
	23:00	1,037	1	1					1		1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,737	1	1					1	1	
	01:00	0,823	1	1					1	1	
	02:00	0,781	1	1					1	1	
	03:00	0,774	1	1					1	1	
	04:00	0,744	1	1					1	1	
	05:00	0,734	1	1					1	1	
	06:00	0,721	1	1					1	1	
	07:00	0,743	1	1					1	1	
	08:00	0,719	1	1					1	1	
	09:00	0,899	1			1				1	1
	10:00	0,806	1			1					1
	11:00	0,796	1			1					1
	12:00	0,836	1			1					1
	13:00	0,889	1			1				1	1
	14:00	0,960	1			1				1	1
	15:00	0,988	1			1				1	1
	16:00	0,975	1			1				1	1
	17:00	0,968	1			1				1	1
	18:00	0,976	1			1				1	1
	19:00	0,947	1			1				1	1
	20:00	0,903	1			1				1	1
	21:00	0,838	1			1				1	1
	22:00	0,808	1			1				1	1
	23:00	0,805	1			1				1	1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,580	1			1				1	
	01:00	0,788	1			1		1		1	
	02:00	0,754	1			1		1		1	
	03:00	0,727	1			1				1	
	04:00	0,712	1			1				1	
	05:00	0,702	1			1				1	
	06:00	0,708	1			1				1	
	07:00	0,713	1			1				1	
	08:00	0,852	1			1				1	1
	09:00	0,856	1			1				1	1
	10:00	0,899	1			1				1	1
	11:00	0,922	1			1				1	1
	12:00	0,949	1			1				1	1
	13:00	0,982	1			1				1	1
	14:00	0,979	1			1				1	1
	15:00	0,941	1			1				1	1
	16:00	0,920	1			1				1	1
	17:00	0,920	1			1				1	1
	18:00	0,937	1			1				1	1
	19:00	0,967	1			1				1	1
	20:00	0,926	1			1				1	1
	21:00	0,870	1			1				1	1
	22:00	0,882	1			1				1	1
	23:00	0,925	1	1		1					1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,819	1	1		1					
	01:00	0,790	1	1		1					
	02:00	0,756	1	1		1					
	03:00	0,724	1	1		1					
	04:00	0,708	1	1		1					
	05:00	0,687	1	1		1					
	06:00	0,664	1	1		1					
	07:00	0,704	1	1		1					
	08:00	0,850	1	1		1					1
	09:00	0,861	1			1					1
	10:00	0,876	1			1				1	1
	11:00	0,913	1			1				1	1
	12:00	0,940	1			1				1	1
	13:00	0,933	1			1				1	1
	14:00	0,963	1			1				1	1
	15:00	0,884	1			1				1	1
	16:00	0,841	1			1				1	1
	17:00	0,856	1			1				1	1
	18:00	0,905	1			1				1	1
	19:00	0,944	1			1				1	1
	20:00	0,914	1			1				1	1
	21:00	0,882	1			1				1	1
	22:00	0,849	1			1				1	1
	23:00	0,841	1			1				1	1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,637	1	1		1				1	
	01:00	0,728	1	1						1	
	02:00	0,697	1	1						1	
	03:00	0,673	1	1						1	
	04:00	0,662	1	1						1	
	05:00	0,652	1	1						1	
	06:00	0,658	1	1						1	
	07:00	0,701	1	1						1	
	08:00	0,802	1	1						1	1
	09:00	0,851	1							1	1
	10:00	0,731	1							1	1
	11:00	0,771	1							1	1
	12:00	0,793	1			1					1
	13:00	0,784	1			1					1
	14:00	0,797	1			1					1
	15:00	0,797	1			1					1
	16:00	0,775	1			1					1
	17:00	0,750	1			1					1
	18:00	0,744	1			1					1
	19:00	0,778	1			1					1
	20:00	0,789	1			1					1
	21:00	0,758	1			1					1
	22:00	0,728	1			1					1
	23:00	0,717	1			1					1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,541	1			1		1			
	01:00	0,611	1			1		1			
	02:00	0,577	1			1		1			
	03:00	0,534	1			1		1			
	04:00	0,523	1			1		1			
	05:00	0,516	1			1		1			
	06:00	0,521	1			1		1			
	07:00	0,540	1			1		1			
	08:00	0,618	1			1		1			1
	09:00	0,775	1			1					1
	10:00	0,769	1			1					1
	11:00	0,770	1			1					1
	12:00	0,792	1			1					1
	13:00	0,914	1	1							1
	14:00	0,811	1	1							1
	15:00	0,806	1	1							1
	16:00	0,762	1	1		1					1
	17:00	0,741		1		1					1
	18:00	0,692		1		1					1
	19:00	0,736		1		1					1
	20:00	0,718		1		1					1
	21:00	0,705		1		1					1
	22:00	0,688		1		1					1
	23:00	0,712		1		1					1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,583		1		1		1			
	01:00	0,592		1		1		1			
	02:00	0,557		1		1		1			
	03:00	0,537		1		1		1			
	04:00	0,524		1		1		1			
	05:00	0,518		1		1		1			
	06:00	0,524		1		1		1			
	07:00	0,555		1		1		1			
	08:00	0,650		1		1		1			1
	09:00	0,787		1		1					1
	10:00	0,791		1		1					1
	11:00	0,791		1		1					1
	12:00	0,813		1		1					1
	13:00	0,821		1		1					1
	14:00	0,823	1			1					1
	15:00	0,782	1			1					1
	16:00	0,782	1			1					1
	17:00	0,772	1			1					1
	18:00	0,777	1			1					1
	19:00	0,778	1			1					1
	20:00	0,769	1			1					1
	21:00	0,743	1			1					1
	22:00	0,728	1			1					1
	23:00	0,732	1			1					1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης