

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Ρ	Θ	Ε	Τ	Ε	Η						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	0,802	1	1			1		1		
	01:00	0,903	1	1			1		1		
	02:00	0,856	1	1			1		1		
	03:00	0,820	1	1			1		1		
	04:00	0,800	1	1			1		1		
	05:00	0,798	1	1			1		1		
	06:00	0,787	1	1			1		1		
	07:00	0,710	1	1			1		1		
	08:00	0,790		1			1		1		
	09:00	0,860		1			1			1	
	10:00	0,841		1			1			1	
	11:00	0,871		1			1			1	
	12:00	0,917		1		1	1			1	
	13:00	1,064		1		1	1			1	
	14:00	1,049	1	1			1			1	
	15:00	0,988	1	1			1			1	
	16:00	0,996	1	1			1			1	
	17:00	0,999	1	1			1			1	
	18:00	1,005	1	1			1			1	
	19:00	0,977	1	1			1			1	
	20:00	1,012	1	1			1			1	
	21:00	0,963	1	1			1			1	
	22:00	0,921	1	1			1			1	
	23:00	0,898	1	1			1			1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Ρ	Θ	Ε	Τ	Η							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	0,832	1	1		1		1			
	01:00	0,882	1	1		1		1			
	02:00	0,892	1	1		1		1			
	03:00	0,853	1	1		1		1			
	04:00	0,828	1	1		1		1			
	05:00	0,809	1	1		1		1			
	06:00	0,796	1	1		1		1			
	07:00	0,824	1	1		1		1			
	08:00	0,899		1		1		1			1
	09:00	0,964		1		1		1			1
	10:00	0,882		1		1		1			1
	11:00	0,890		1		1		1			1
	12:00	0,931		1		1		1			1
	13:00	1,061	1	1				1			1
	14:00	1,050	1	1				1			1
	15:00	1,058	1	1				1			1
	16:00	1,040	1	1				1			1
	17:00	1,031	1	1				1			1
	18:00	1,015	1	1				1			1
	19:00	0,991	1	1				1			1
	20:00	0,970	1	1				1			1
	21:00	0,971	1	1				1			1
	22:00	0,922	1	1				1			1
	23:00	0,927	1	1				1			1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	0,831	1	1		1				1	
	01:00	0,868	1	1		1				1	
	02:00	0,829	1	1		1				1	
	03:00	0,812	1	1		1				1	
	04:00	0,788	1	1						1	
	05:00	0,779	1	1						1	
	06:00	0,784	1	1				1		1	
	07:00	0,783	1	1				1		1	
	08:00	0,643	1	1				1			
	09:00	0,765	1	1		1		1			
	10:00	1,067	1	1		1		1	1	1	
	11:00	1,085	1	1		1		1	1	1	
	12:00	1,100	1	1		1		1	1	1	
	13:00	0,928	1	1		1		1	1	1	
	14:00	1,095	1	1				1			1
	15:00	1,072	1	1				1			1
	16:00	1,030	1	1				1			1
	17:00	1,037	1	1				1			1
	18:00	1,032	1	1				1			1
	19:00	1,053	1	1				1			1
	20:00	1,092	1	1				1			1
	21:00	1,023	1	1				1			1
	22:00	1,007	1	1				1			1
	23:00	0,969	1	1				1			1

ενική διακοπή στις 14:00 λόγω βλάβης της μισθωμένης ισχύος. Μισθωμένη ισχύς 0,65Μ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	0,881	1	1				1		1	
	01:00	0,890	1	1				1		1	
	02:00	0,866	1	1				1		1	
	03:00	0,831	1	1				1		1	
	04:00	0,814	1	1				1		1	
	05:00	0,807	1	1				1		1	
	06:00	0,779	1	1				1		1	
	07:00	0,807	1	1				1		1	
	08:00	0,759	1	1				1		1	
	09:00	0,702		1		1		1	1		
	10:00	0,755		1		1		1	1		
	11:00	0,762	1	1		1		1	1		
	12:00	0,916	1	1		1		1	1		
	13:00	0,997	1	1		1		1	1		
	14:00	0,945	1	1		1		1	1		
	15:00	1,120	1	1		1		1	1	1	
	16:00	1,136	1	1		1		1	1	1	
	17:00	1,123	1	1		1		1	1	1	
	18:00	1,144	1	1		1		1	1	1	
	19:00	1,157	1	1		1		1	1	1	
	20:00	1,134	1	1		1		1	1	1	
	21:00	1,084	1	1		1		1	1	1	
	22:00	1,013	1	1		1		1	1	1	
	23:00	1,018	1	1				1	1	1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	1,000	1	1				1	1	1	
	01:00	0,954	1	1				1	1	1	
	02:00	0,895	1	1				1	1	1	
	03:00	0,842	1	1				1	1		
	04:00	0,834	1	1				1	1		
	05:00	0,818	1	1				1	1		
	06:00	0,799	1	1				1	1		
	07:00	0,841	1	1				1	1		
	08:00	0,923	1	1				1		1	
	09:00	1,024	1	1		1		1		1	
	10:00	1,094	1	1		1		1		1	
	11:00	0,969	1	1		1		1		1	
	12:00	0,976	1	1		1		1		1	
	13:00	1,198	1	1		1		1	1	1	
	14:00	1,180	1	1		1		1	1	1	
	15:00	1,163	1	1		1		1	1	1	
	16:00	1,059	1	1		1		1	1	1	
	17:00	1,085	1	1		1		1	1	1	
	18:00	1,137	1	1		1		1	1	1	
	19:00	1,096	1	1		1		1	1	1	
	20:00	1,063	1	1		1		1	1	1	
	21:00	1,052	1	1		1		1	1	1	
	22:00	1,023	1	1		1		1	1	1	
	23:00	0,986	1	1		1		1	1	1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	0,966		1		1		1	1	1	
	01:00	0,910		1		1		1	1	1	
	02:00	0,874		1		1			1	1	
	03:00	0,846		1		1			1	1	
	04:00	0,811		1		1		1	1		
	05:00	0,809		1		1		1	1		
	06:00	0,827		1		1		1	1	1	
	07:00	0,869		1		1		1	1	1	
	08:00	0,971		1		1		1	1	1	
	09:00	1,040		1		1		1	1	1	
	10:00	1,012		1		1		1	1	1	
	11:00	1,001		1		1		1	1	1	
	12:00	0,979		1		1		1	1	1	
	13:00	1,014		1		1		1	1	1	
	14:00	1,085		1		1		1	1	1	
	15:00	1,058		1		1		1	1	1	
	16:00	1,045		1				1	1	1	1
	17:00	1,026		1				1	1	1	1
	18:00	1,044		1				1	1	1	1
	19:00	1,032		1				1	1	1	1
	20:00	1,048		1				1	1	1	1
	21:00	0,980		1				1	1	1	1
	22:00	0,935		1				1	1	1	1
	23:00	0,901		1				1	1		1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	0,584		1		1			1		
	01:00	0,547		1		1			1		
	02:00	0,581		1		1			1		
	03:00	0,592		1		1			1		
	04:00	0,711		1		1			1	1	
	05:00	0,711		1		1			1	1	
	06:00	0,717		1		1			1	1	
	07:00	0,821		1		1			1	1	
	08:00	0,835	1						1		1
	09:00	0,879	1						1		1
	10:00	0,930		1		1			1		1
	11:00	0,967		1		1			1		1
	12:00	1,016		1		1			1		1
	13:00	1,032		1		1			1		1
	14:00	1,051		1		1			1	1	1
	15:00	1,024		1		1			1	1	1
	16:00	1,004		1		1			1	1	1
	17:00	0,986		1		1			1	1	1
	18:00	1,004		1		1			1	1	1
	19:00	1,027		1		1			1	1	1
	20:00	1,001		1		1			1	1	1
	21:00	0,946		1		1			1	1	1
	22:00	0,897				1			1	1	1
	23:00	0,863				1			1	1	1

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης