

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Ρ	Θ	Ε	Τ	Η							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	0,652				1		1	1		
	01:00	0,571	1		1			1	1		
	02:00	0,795	1		1			1	1		
	03:00	0,760	1		1			1	1		
	04:00	0,662	1					1	1		
	05:00	0,663	1					1	1		
	06:00	0,662	1					1	1		
	07:00	0,670	1					1	1		
	08:00	0,785	1						1	1	
	09:00	0,877	1						1	1	
	10:00	0,869	1						1	1	
	11:00	0,897	1						1	1	
	12:00	0,918	1		1				1	1	
	13:00	0,963	1		1				1	1	
	14:00	0,959	1		1				1	1	
	15:00	0,938	1		1				1	1	
	16:00	0,913	1		1				1	1	
	17:00	0,906	1		1				1	1	
	18:00	0,894	1				1			1	
	19:00	0,938	1				1			1	
	20:00	0,930	1		1				1	1	
	21:00	0,873	1		1				1	1	
	22:00	0,859	1						1	1	
	23:00	0,839	1						1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	0,758		1						1	1
	01:00	0,627		1		1			1	1	
	02:00	0,709		1		1			1	1	
	03:00	0,679		1		1			1	1	
	04:00	0,660		1		1			1	1	
	05:00	0,647		1		1			1	1	
	06:00	0,656		1		1			1	1	
	07:00	0,670		1		1			1	1	
	08:00	0,732		1					1		1
	09:00	0,833		1					1		1
	10:00	0,848		1					1		1
	11:00	0,801		1					1		1
	12:00	0,844		1					1		1
	13:00	0,911		1					1		1
	14:00	0,898		1					1		1
	15:00	0,880		1					1		1
	16:00	0,877		1					1		1
	17:00	0,853		1					1		1
	18:00	0,869		1		1			1		1
	19:00	0,890		1		1			1		1
	20:00	0,902		1		1			1		1
	21:00	0,859		1		1			1		1
	22:00	0,852		1		1			1		1
	23:00	0,856		1		1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	0,758		1		1			1		1
	01:00	0,667		1		1			1	1	
	02:00	0,636		1		1			1	1	
	03:00	0,619		1		1			1	1	
	04:00	0,602		1		1			1	1	
	05:00	0,584		1		1			1	1	
	06:00	0,578		1		1			1	1	
	07:00	0,606		1		1			1	1	
	08:00	0,785		1		1			1		1
	09:00	0,927		1		1			1		1
	10:00	0,954		1		1			1		1
	11:00	0,906		1		1			1		1
	12:00	0,938		1		1			1		1
	13:00	0,962		1		1			1		1
	14:00	0,971		1		1			1		1
	15:00	0,964		1		1			1		1
	16:00	0,926		1		1			1		1
	17:00	0,926		1		1			1		1
	18:00	0,948		1		1			1		1
	19:00	0,948		1		1			1		1
	20:00	0,949		1		1			1		1
	21:00	0,901		1		1			1		1
	22:00	0,891		1		1			1		1
	23:00	0,887		1		1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	0,685		1		1			1		1
	01:00	0,646		1		1			1	1	
	02:00	0,624		1		1			1	1	
	03:00	0,613		1		1			1	1	
	04:00	0,612		1		1			1	1	
	05:00	0,598		1		1			1	1	
	06:00	0,577		1		1			1	1	
	07:00	0,587		1		1			1		
	08:00	0,758		1		1			1		1
	09:00	0,765		1					1		1
	10:00	0,792		1					1		1
	11:00	0,789		1					1		1
	12:00	0,776		1					1		1
	13:00	0,821		1					1		1
	14:00	0,828		1					1		1
	15:00	0,821		1					1		1
	16:00	0,799		1					1		1
	17:00	0,775		1					1		1
	18:00	0,778		1					1		1
	19:00	0,853		1		1			1		1
	20:00	0,900		1		1			1		1
	21:00	0,899		1		1			1		1
	22:00	0,896		1		1			1		1
	23:00	0,873		1		1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,785		1		1			1	1	
	01:00	0,639		1		1			1	1	
	02:00	0,606		1		1			1	1	
	03:00	0,590		1		1			1	1	
	04:00	0,567		1		1			1	1	
	05:00	0,562		1		1		1	1		
	06:00	0,579		1		1		1	1		
	07:00	0,603		1		1			1		
	08:00	0,668		1		1				1	
	09:00	0,699		1						1	1
	10:00	0,774		1						1	1
	11:00	0,780		1						1	1
	12:00	0,809		1						1	1
	13:00	0,851		1						1	1
	14:00	0,849		1						1	1
	15:00	0,842		1						1	1
	16:00	0,802		1						1	1
	17:00	0,782		1						1	1
	18:00	0,807		1					1	1	1
	19:00	0,830		1					1		1
	20:00	0,828		1					1		1
	21:00	0,854		1					1		1
	22:00	0,875		1					1		1
	23:00	0,825		1					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,791		1					1		1
	01:00	0,799		1					1		1
	02:00	0,785		1					1		1
	03:00	0,791		1					1		1
	04:00	0,789		1					1		1
	05:00	0,788		1					1		1
	06:00	0,791				1			1	1	1
	07:00	0,814				1			1	1	1
	08:00	0,855	1						1	1	1
	09:00	0,899	1						1	1	1
	10:00	0,939	1						1	1	1
	11:00	0,965	1						1	1	1
	12:00	0,974	1						1	1	1
	13:00	0,991	1						1	1	1
	14:00	1,001	1						1	1	1
	15:00	0,973	1						1	1	1
	16:00	0,995	1						1	1	1
	17:00	0,981	1						1	1	1
	18:00	0,930	1			1			1		1
	19:00	0,952	1			1			1		1
	20:00	0,967	1			1			1		1
	21:00	0,959	1			1			1		1
	22:00	0,950	1			1			1		1
	23:00	0,926	1			1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,633	1			1			1		
	01:00	0,541	1			1			1		
	02:00	0,546	1			1			1		
	03:00	0,650	1	1		1			1		
	04:00	0,726	1	1		1			1		
	05:00	0,718	1	1		1			1		
	06:00	0,711	1	1					1		
	07:00	0,730	1	1					1		
	08:00	0,731	1	1					1		1
	09:00	0,880	1			1			1		1
	10:00	0,957	1			1			1		1
	11:00	0,961	1			1			1		1
	12:00	0,946	1			1			1		1
	13:00	0,976	1			1			1		1
	14:00	1,001	1			1			1		1
	15:00	0,953	1			1			1		1
	16:00	0,933	1			1			1		1
	17:00	0,916	1			1			1		1
	18:00	0,962	1			1			1		1
	19:00	1,036	1	1					1		1
	20:00	1,064	1	1					1		1
	21:00	1,043	1	1					1		1
	22:00	1,021	1	1					1		1
	23:00	0,980	1	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Α	Ρ	Ρ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
Χρονική στιγμή		Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,850	1	1					1		1
	01:00	0,738	1	1					1	1	
	02:00	0,781	1	1					1	1	
	03:00	0,763	1	1					1	1	
	04:00	0,744	1	1					1	1	
	05:00	0,741	1	1					1	1	
	06:00	0,757	1	1					1	1	
	07:00	0,756	1	1					1	1	
	08:00	0,851	1	1					1	1	
	09:00	0,593	1						1	1	
	10:00	0,632	1						1	1	
	11:00	0,655	1						1	1	
	12:00	0,641	1						1	1	
	13:00	0,658	1						1	1	
	14:00	0,650	1						1	1	
	15:00	0,639	1						1	1	
	16:00	0,605	1						1	1	
	17:00	0,600	1						1	1	
	18:00	0,615	1						1	1	
	19:00	0,619	1	1					1	1	
	20:00	0,649	1	1					1		
	21:00	0,644	1	1					1		
	22:00	0,654	1	1					1		
	23:00	0,647	1	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,737	1	1					1	1	
	01:00	0,823	1	1					1	1	
	02:00	0,781	1	1					1	1	
	03:00	0,774	1	1					1	1	
	04:00	0,744	1	1					1	1	
	05:00	0,734	1	1					1	1	
	06:00	0,721	1	1					1	1	
	07:00	0,743	1	1					1	1	
	08:00	0,719	1	1					1	1	
	09:00	0,509	1			1				1	
	10:00	0,416	1			1					
	11:00	0,406	1			1					
	12:00	0,446	1			1					
	13:00	0,499	1			1				1	
	14:00	0,570	1			1				1	
	15:00	0,598	1			1				1	
	16:00	0,585	1			1				1	
	17:00	0,578	1			1				1	
	18:00	0,586	1			1				1	
	19:00	0,557	1			1				1	
	20:00	0,513	1			1				1	
	21:00	0,448	1			1				1	
	22:00	0,418	1			1				1	
	23:00	0,415	1			1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,580	1			1				1	
	01:00	0,788	1			1		1		1	
	02:00	0,754	1			1		1		1	
	03:00	0,727	1			1				1	
	04:00	0,712	1			1				1	
	05:00	0,702	1			1				1	
	06:00	0,708	1			1				1	
	07:00	0,713	1			1				1	
	08:00	0,591	1			1				1	
	09:00	0,466	1			1				1	
	10:00	0,509	1			1				1	
	11:00	0,532	1			1				1	
	12:00	0,559	1			1				1	
	13:00	0,592	1			1				1	
	14:00	0,589	1			1				1	
	15:00	0,551	1			1				1	
	16:00	0,530	1			1				1	
	17:00	0,530	1			1				1	
	18:00	0,547	1			1				1	
	19:00	0,577	1			1				1	
	20:00	0,536	1			1				1	
	21:00	0,480	1			1				1	
	22:00	0,492	1			1				1	
	23:00	0,535	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης