

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,715	1	1		1				
	01:00	0,566	1	1		1				
	02:00	0,544	1	1		1				
	03:00	0,516	1	1		1				
	04:00	0,502	1	1		1				
	05:00	0,508	1	1		1				
	06:00	0,514	1	1		1				
	07:00	0,530	1	1		1				
	08:00	0,607	1			1				
	09:00	0,764	1			1				
	10:00	0,893	1			1				
	11:00	0,991	1			1				
	12:00	0,984	1			1				
	13:00	0,957	1			1				
	14:00	0,872	1			1				
	15:00	0,903	1			1				
	16:00	0,906	1			1				
	17:00	0,871	1			1				
	18:00	0,870	1			1				
	19:00	0,901	1			1				
	20:00	0,886	1			1				
	21:00	0,848	1			1				
	22:00	0,811	1			1				
	23:00	0,794	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 202			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,776	1	1		1				
	01:00	0,702	1	1		1				
	02:00	0,679	1	1		1				
	03:00	0,653	1	1		1				
	04:00	0,636	1	1		1				
	05:00	0,635	1	1		1				
	06:00	0,639	1	1		1				
	07:00	0,674	1	1		1				
	08:00	0,830	1			1				
	09:00	0,963	1			1				
	10:00	0,881	1			1				
	11:00	0,856	1			1				
	12:00	0,903	1			1				
	13:00	0,936	1			1				
	14:00	0,920	1			1				
	15:00	0,939	1			1				
	16:00	0,953	1			1				
	17:00	0,943	1			1				
	18:00	0,838	1			1				
	19:00	0,820	1			1				
	20:00	0,773	1			1				
	21:00	0,736	1			1				
	22:00	0,712	1			1				
	23:00	0,690	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 202			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,852	1	1						1
	01:00	0,782	1	1						1
	02:00	0,753	1	1						1
	03:00	0,737	1	1						1
	04:00	0,720	1	1						1
	05:00	0,695	1	1						1
	06:00	0,674	1	1						1
	07:00	0,722	1	1						1
	08:00	0,883	1	1						
	09:00	0,982	1	1						
	10:00	1,001	1	1						
	11:00	0,992	1	1						
	12:00	1,023	1	1						
	13:00	1,020	1	1						
	14:00	1,019	1	1						
	15:00	0,993	1	1						
	16:00	0,978	1	1						
	17:00	0,981	1	1						
	18:00	0,932	1	1						
	19:00	0,928	1	1						
	20:00	0,926	1	1						
	21:00	0,886	1	1						
	22:00	0,859	1	1						
	23:00	0,826	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 202			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,799	1	1						1
	01:00	0,796	1	1						1
	02:00	0,774	1	1						
	03:00	0,772	1	1						
	04:00	0,746	1	1						
	05:00	0,720	1	1						
	06:00	0,687	1	1						
	07:00	0,693	1	1						
	08:00	0,815	1	1						
	09:00	0,978	1	1						
	10:00	0,991	1	1						
	11:00	0,992	1	1						
	12:00	1,002	1	1						
	13:00	1,027	1	1						
	14:00	1,039	1	1						
	15:00	0,991	1	1						
	16:00	0,989	1	1						
	17:00	0,966	1	1						
	18:00	0,891								
	19:00	0,908								
	20:00	0,922								
	21:00	0,885								
	22:00	0,849								
	23:00	0,855								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,754	1	1						1
	01:00	0,738	1	1						1
	02:00	0,732	1	1						1
	03:00	0,711	1	1						1
	04:00	0,698	1	1						1
	05:00	0,669	1	1						1
	06:00	0,673	1	1						1
	07:00	0,635	1	1						1
	08:00	0,755	1							
	09:00	0,881	1			1				
	10:00	0,859	1			1				
	11:00	0,884	1			1				
	12:00	0,879	1			1				
	13:00	0,916	1			1				
	14:00	0,926	1			1				
	15:00	0,917	1			1				
	16:00	0,897	1			1				
	17:00	0,884	1			1				
	18:00	0,842	1			1				
	19:00	0,883	1			1				
	20:00	0,903	1			1				
	21:00	0,846	1			1				
	22:00	0,819	1			1				
	23:00	0,825	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 202			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,809	1	1						1
	01:00	0,736	1	1						1
	02:00	0,725	1	1						1
	03:00	0,691	1	1						1
	04:00	0,685	1	1						1
	05:00	0,679	1	1						1
	06:00	0,685	1	1						1
	07:00	0,698	1	1						1
	08:00	0,829	1			1				
	09:00	0,877	1			1				
	10:00	0,863	1			1				
	11:00	0,852	1			1				
	12:00	0,861	1			1				
	13:00	0,886	1			1				
	14:00	0,914	1			1				
	15:00	0,891	1			1				
	16:00	0,818	1			1				
	17:00	0,819	1			1				
	18:00	0,832	1			1				
	19:00	0,834	1			1				
	20:00	0,826	1			1				
	21:00	0,820	1			1				
	22:00	0,817	1			1				
	23:00	0,808	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,844	1					1	1	
	01:00	0,720	1					1	1	
	02:00	0,695	1					1	1	
	03:00	0,678	1					1	1	
	04:00	0,665	1					1	1	
	05:00	0,599	1					1	1	
	06:00	0,546	1					1	1	
	07:00	0,545	1					1	1	
	08:00	0,694	1					1	1	
	09:00	0,853	1	1				1	1	
	10:00	0,846	1	1				1	1	
	11:00	0,848	1	1				1	1	
	12:00	0,849	1	1				1	1	
	13:00	0,848	1	1				1	1	
	14:00	0,837	1	1				1	1	
	15:00	0,840	1	1				1	1	
	16:00	0,844	1	1				1	1	
	17:00	0,849	1	1				1	1	
	18:00	0,809	1	1				1	1	
	19:00	0,842	1	1				1	1	
	20:00	0,840	1	1				1	1	
	21:00	0,864	1	1				1	1	
	22:00	0,851	1	1				1	1	
	23:00	0,878	1	1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης