

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	0,733	1	1				1	1	
	01:00	0,689	1	1				1	1	
	02:00	0,664	1	1				1	1	
	03:00	0,647	1	1				1	1	
	04:00	0,639	1	1				1	1	
	05:00	0,607	1					1	1	
	06:00	0,610	1					1	1	
	07:00	0,670	1					1	1	1
	08:00	0,724	1					1	1	1
	09:00	0,790	1					1	1	1
	10:00	0,831	1					1	1	1
	11:00	0,858	1					1	1	1
	12:00	0,880	1					1	1	1
	13:00	0,908	1					1	1	1
	14:00	0,905	1					1	1	1
	15:00	0,890	1					1	1	1
	16:00	0,893	1					1	1	1
	17:00	0,911	1					1	1	1
	18:00	0,924	1					1	1	1
	19:00	0,931	1					1	1	1
	20:00	0,935	1					1	1	1
	21:00	0,929	1					1	1	1
	22:00	0,903	1					1	1	1
	23:00	0,851	1					1	1	1

Μισθωμένη ισχύς 650 KW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	0,796	1					1	1	1
	01:00	0,766	1					1	1	1
	02:00	0,731	1					1	1	1
	03:00	0,699	1					1	1	1
	04:00	0,670	1					1	1	1
	05:00	0,653	1					1	1	1
	06:00	0,654	1					1	1	1
	07:00	0,695	1					1	1	1
	08:00	0,774	1					1	1	1
	09:00	0,847	1					1	1	1
	10:00	0,881	1					1	1	1
	11:00	0,902	1					1	1	1
	12:00	0,925	1					1	1	1
	13:00	0,951	1					1	1	1
	14:00	0,953	1					1	1	1
	15:00	0,951	1					1	1	1
	16:00	0,926	1					1	1	1
	17:00	0,931	1					1	1	1
	18:00	0,951	1					1	1	1
	19:00	0,975	1	1				1	1	1
	20:00	0,995	1	1				1	1	1
	21:00	0,996	1	1				1	1	1
	22:00	0,969	1	1				1	1	1
	23:00	0,923	1	1				1	1	1

Μισθωμένη ισχύς 650 KW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	0,852	1					1	1	1
	01:00	0,813	1					1	1	1
	02:00	0,781	1					1	1	1
	03:00	0,749	1					1	1	1
	04:00	0,722	1					1	1	1
	05:00	0,699	1					1	1	1
	06:00	0,693	1					1	1	1
	07:00	0,721	1					1	1	1
	08:00	0,792	1					1	1	1
	09:00	0,860	1					1	1	1
	10:00	0,891	1					1	1	1
	11:00	0,899	1					1	1	1
	12:00	0,925	1					1	1	1
	13:00	0,967	1	1				1	1	1
	14:00	0,970	1	1				1	1	1
	15:00	0,961	1	1				1	1	1
	16:00	0,952	1	1				1	1	1
	17:00	0,952	1	1				1	1	1
	18:00	0,961	1	1				1	1	1
	19:00	0,969	1	1				1	1	1
	20:00	0,970	1	1				1	1	1
	21:00	0,957	1	1				1	1	1
	22:00	0,924	1					1	1	1
	23:00	0,878	1					1	1	1

Μισθωμένη ισχύς 650 KW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	0,827	1					1	1	1
	01:00	0,789	1					1	1	1
	02:00	0,753	1					1	1	1
	03:00	0,720	1					1	1	1
	04:00	0,692	1					1	1	1
	05:00	0,677	1					1	1	1
	06:00	0,686	1					1	1	1
	07:00	0,730	1					1	1	1
	08:00	0,793	1					1	1	1
	09:00	0,832	1					1	1	1
	10:00	0,846	1					1	1	1
	11:00	0,880	1					1	1	1
	12:00	0,914	1					1	1	1
	13:00	0,961	1	1				1	1	1
	14:00	0,967	1	1				1	1	1
	15:00	0,964	1	1				1	1	1
	16:00	0,959	1	1				1	1	1
	17:00	0,961	1	1				1	1	1
	18:00	0,963	1	1				1	1	1
	19:00	0,966	1	1				1	1	1
	20:00	0,959	1	1				1	1	1
	21:00	0,924	1					1	1	1
	22:00	0,909	1					1	1	1
	23:00	0,862	1					1	1	1

Μισθωμένη ισχύς 650 KW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	0,823	1					1	1	1
	01:00	0,788	1					1	1	1
	02:00	0,754	1					1	1	1
	03:00	0,723	1					1	1	1
	04:00	0,697	1					1	1	1
	05:00	0,679	1					1	1	1
	06:00	0,681	1					1	1	1
	07:00	0,721	1					1	1	1
	08:00	0,785	1					1	1	1
	09:00	0,800	1					1	1	1
	10:00	0,809	1					1	1	1
	11:00	0,892	1					1	1	1
	12:00	0,884	1					1	1	1
	13:00	0,929	1					1	1	1
	14:00	0,934	1					1	1	1
	15:00	0,939	1					1	1	1
	16:00	0,938	1					1	1	1
	17:00	0,938	1					1	1	1
	18:00	0,937	1					1	1	1
	19:00	0,934	1					1	1	1
	20:00	0,921	1					1	1	1
	21:00	0,895	1					1	1	1
	22:00	0,851	1					1	1	1
	23:00	0,796	1					1	1	1

Μισθωμένη ισχύς 650 KW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	0,809	1					1	1	1
	01:00	0,779	1					1	1	1
	02:00	0,744	1					1	1	1
	03:00	0,713	1					1	1	1
	04:00	0,688	1					1	1	1
	05:00	0,673	1					1	1	1
	06:00	0,677	1					1	1	1
	07:00	0,718	1					1	1	1
	08:00	0,762	1					1	1	1
	09:00	0,783	1					1	1	1
	10:00	0,813	1					1	1	1
	11:00	0,818	1					1	1	1
	12:00	0,863	1					1	1	1
	13:00	0,897	1					1	1	1
	14:00	0,921	1					1	1	1
	15:00	0,937	1					1	1	1
	16:00	0,937	1					1	1	1
	17:00	0,943	1					1	1	1
	18:00	0,945	1					1	1	1
	19:00	0,940	1					1	1	1
	20:00	0,930	1					1	1	1
	21:00	0,908	1					1	1	1
	22:00	0,864	1					1	1	1
	23:00	0,815	1					1	1	1

Μισθωμένη ισχύς 650 KW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	0,797	1					1	1	1
	01:00	0,766	1					1	1	1
	02:00	0,732	1					1	1	1
	03:00	0,702	1					1	1	1
	04:00	0,676	1					1	1	1
	05:00	0,660	1					1	1	1
	06:00	0,663	1					1	1	1
	07:00	0,699	1					1	1	1
	08:00	0,756	1					1	1	1
	09:00	0,809	1					1	1	1
	10:00	0,845	1					1	1	1
	11:00	0,877	1					1	1	1
	12:00	0,900	1					1	1	1
	13:00	0,922	1					1	1	1
	14:00	0,935	1					1	1	1
	15:00	0,942	1					1	1	1
	16:00	0,943	1					1	1	1
	17:00	0,944	1					1	1	1
	18:00	0,945	1					1	1	1
	19:00	0,942	1					1	1	1
	20:00	0,936	1					1	1	1
	21:00	0,911	1					1	1	1
	22:00	0,872	1					1	1	1
	23:00	0,826	1					1	1	1

Μισθωμένη ισχύς 650 KW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης