

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	0,707	1	1				1	1	
	01:00	0,675	1	1				1	1	
	02:00	0,646	1	1				1	1	
	03:00	0,619	1	1				1	1	
	04:00	0,600	1					1	1	
	05:00	0,585	1					1	1	
	06:00	0,590	1					1	1	
	07:00	0,635	1	1				1	1	
	08:00	0,690	1	1				1	1	
	09:00	0,731	1	1				1	1	
	10:00	0,732	1	1				1	1	
	11:00	0,736	1	1				1	1	
	12:00	0,755	1	1				1	1	
	13:00	0,810	1	1				1	1	
	14:00	0,826	1	1				1	1	
	15:00	0,834	1	1				1	1	
	16:00	0,835	1	1				1	1	
	17:00	0,838	1	1				1	1	
	18:00	0,841	1	1				1	1	
	19:00	0,840	1	1				1	1	
	20:00	0,833	1	1				1	1	
	21:00	0,805	1	1				1	1	
	22:00	0,763	1	1				1	1	
	23:00	0,721	1	1				1	1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	0,688	1	1				1	1	
	01:00	0,654	1	1				1	1	
	02:00	0,625	1	1				1	1	
	03:00	0,601	1					1	1	
	04:00	0,582	1					1	1	
	05:00	0,569	1					1	1	
	06:00	0,573	1					1	1	
	07:00	0,614	1	1				1	1	
	08:00	0,674	1	1				1	1	
	09:00	0,723	1	1				1	1	
	10:00	0,766	1	1				1	1	
	11:00	0,793	1	1				1	1	
	12:00	0,811	1	1				1	1	
	13:00	0,812	1	1				1	1	
	14:00	0,797	1	1				1	1	
	15:00	0,804	1	1				1	1	
	16:00	0,822	1	1				1	1	
	17:00	0,829	1	1				1	1	
	18:00	0,835	1	1				1	1	
	19:00	0,837	1	1				1	1	
	20:00	0,832	1	1				1	1	
	21:00	0,807	1	1				1	1	
	22:00	0,771	1	1				1	1	
	23:00	0,730	1	1				1	1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	0,715	1	1				1	1	
	01:00	0,681	1	1				1	1	
	02:00	0,648	1	1				1	1	
	03:00	0,619	1	1				1	1	
	04:00	0,595	1					1	1	
	05:00	0,579	1					1	1	
	06:00	0,582	1					1	1	
	07:00	0,615	1	1				1	1	
	08:00	0,679	1	1				1	1	
	09:00	0,723	1	1				1	1	
	10:00	0,752	1	1				1	1	
	11:00	0,767	1	1				1	1	
	12:00	0,813	1	1				1	1	
	13:00	0,836	1	1				1	1	
	14:00	0,829	1	1				1	1	
	15:00	0,828	1	1				1	1	
	16:00	0,824	1	1				1	1	
	17:00	0,827	1	1				1	1	
	18:00	0,840	1	1				1	1	
	19:00	0,853	1	1				1	1	
	20:00	0,856	1	1				1	1	
	21:00	0,843	1	1				1	1	
	22:00	0,809	1	1				1	1	
	23:00	0,775	1	1				1	1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,714	1	1				1	1	
	01:00	0,676	1	1				1	1	
	02:00	0,640	1	1				1	1	
	03:00	0,608	1	1				1	1	
	04:00	0,582	1					1	1	
	05:00	0,568	1					1	1	
	06:00	0,578	1					1	1	
	07:00	0,620	1	1				1	1	
	08:00	0,678	1	1				1	1	
	09:00	0,725	1	1				1	1	
	10:00	0,766	1	1				1	1	
	11:00	0,790	1	1				1	1	
	12:00	0,815	1	1				1	1	
	13:00	0,822	1	1				1	1	
	14:00	0,808	1	1				1	1	
	15:00	0,794	1	1				1	1	
	16:00	0,800	1	1				1	1	
	17:00	0,800	1	1				1	1	
	18:00	0,809	1	1				1	1	
	19:00	0,828	1	1				1	1	
	20:00	0,837	1	1				1	1	
	21:00	0,832	1	1				1	1	
	22:00	0,809	1	1				1	1	
	23:00	0,775	1	1				1	1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,712	1	1				1	1	
	01:00	0,675	1	1				1	1	
	02:00	0,641	1	1				1	1	
	03:00	0,611	1	1				1	1	
	04:00	0,588	1					1	1	
	05:00	0,572	1					1	1	
	06:00	0,577	1					1	1	
	07:00	0,620	1	1				1	1	
	08:00	0,688	1	1				1	1	
	09:00	0,745	1	1				1	1	
	10:00	0,781	1	1				1	1	
	11:00	0,812	1	1				1	1	
	12:00	0,833	1	1				1	1	
	13:00	0,838	1	1				1	1	
	14:00	0,829	1	1				1	1	
	15:00	0,814	1	1				1	1	
	16:00	0,808	1	1				1	1	
	17:00	0,805	1	1				1	1	
	18:00	0,807	1	1				1	1	
	19:00	0,813	1	1				1	1	
	20:00	0,809	1	1				1	1	
	21:00	0,794	1	1				1	1	
	22:00	0,760	1	1				1	1	
	23:00	0,714	1	1				1	1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,693	1	1				1	1	
	01:00	0,665	1	1				1	1	
	02:00	0,641	1	1				1	1	
	03:00	0,619	1	1				1	1	
	04:00	0,600	1					1	1	
	05:00	0,589	1					1	1	
	06:00	0,596	1					1	1	
	07:00	0,637	1	1				1	1	
	08:00	0,704	1	1				1	1	
	09:00	0,754	1	1				1	1	
	10:00	0,785	1	1				1	1	
	11:00	0,813	1	1				1	1	
	12:00	0,844	1	1				1	1	
	13:00	0,863	1	1				1	1	
	14:00	0,859	1	1				1	1	
	15:00	0,846	1	1				1	1	
	16:00	0,836	1	1				1	1	
	17:00	0,832	1	1				1	1	
	18:00	0,835	1	1				1	1	
	19:00	0,840	1	1				1	1	
	20:00	0,837	1	1				1	1	
	21:00	0,822	1	1				1	1	
	22:00	0,792	1	1				1	1	
	23:00	0,750	1	1				1	1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,719	1	1				1	1	
	01:00	0,689	1	1				1	1	
	02:00	0,660	1	1				1	1	
	03:00	0,634	1	1				1	1	
	04:00	0,612	1	1				1	1	
	05:00	0,600	1	1				1	1	
	06:00	0,605	1	1				1	1	
	07:00	0,642	1	1				1	1	
	08:00	0,705	1	1				1	1	
	09:00	0,754	1	1				1	1	
	10:00	0,782	1	1				1	1	
	11:00	0,804	1	1				1	1	
	12:00	0,831	1	1				1	1	
	13:00	0,863	1	1				1	1	
	14:00	0,869	1	1				1	1	
	15:00	0,861	1	1				1	1	
	16:00	0,853	1	1				1	1	
	17:00	0,849	1	1				1	1	
	18:00	0,851	1	1				1	1	
	19:00	0,856	1	1				1	1	
	20:00	0,855	1	1				1	1	
	21:00	0,841	1	1				1	1	
	22:00	0,811	1	1				1	1	
	23:00	0,772	1	1				1	1	

Μισθωμένη ισχύς 0,65MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης