

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	106					1
	01:00	99					1
	02:00	96					1
	03:00	95					1
	04:00	93					1
	05:00	81					1
	06:00	80					1
	07:00	79				1	
	08:00	96				1	
	09:00	99				1	
	10:00	109				1	
	11:00	109				1	
	12:00	106				1	
	13:00	104				1	
	14:00	103				1	
	15:00	94				1	
	16:00	96				1	
	17:00	99				1	
	18:00	95				1	
	19:00	110				1	
	20:00	121					1
	21:00	120					1
	22:00	111					1
	23:00	110					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	109					1
	01:00	104					1
	02:00	100					1
	03:00	98					1
	04:00	96					1
	05:00	87					1
	06:00	86					1
	07:00	89				1	
	08:00	101				1	
	09:00	96				1	
	10:00	95				1	
	11:00	96					1
	12:00	93					1
	13:00	89					1
	14:00	84					1
	15:00	81					1
	16:00	89					1
	17:00	92					1
	18:00	92					1
	19:00	102					1
	20:00	108					1
	21:00	107					1
	22:00	99					1
	23:00	95					1

Γενική διακοπή στις 10:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	98					1
	01:00	95					1
	02:00	91					1
	03:00	92					1
	04:00	89					1
	05:00	77				1	
	06:00	76				1	
	07:00	77				1	
	08:00	87				1	
	09:00	86				1	
	10:00	87				1	
	11:00	91				1	
	12:00	85				1	
	13:00	89				1	
	14:00	89				1	
	15:00	79				1	
	16:00	85				1	
	17:00	89				1	
	18:00	86				1	
	19:00	96				1	
	20:00	114					1
	21:00	114					1
	22:00	100					1
	23:00	99					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	101					1
	01:00	92					1
	02:00	92					1
	03:00	90					1
	04:00	89					1
	05:00	77					1
	06:00	75					1
	07:00	73				1	
	08:00	89				1	
	09:00	97				1	
	10:00	88				1	
	11:00	89				1	
	12:00	100				1	
	13:00	98				1	
	14:00	94				1	
	15:00	88				1	
	16:00	96				1	
	17:00	94				1	
	18:00	100				1	
	19:00	102				1	
	20:00	114					1
	21:00	116					1
	22:00	108					1
	23:00	100					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	96					1
	01:00	92					1
	02:00	89					1
	03:00	88					1
	04:00	87					1
	05:00	77					1
	06:00	75					1
	07:00	84					1
	08:00	95				1	
	09:00	99				1	
	10:00	95				1	
	11:00	93				1	
	12:00	86				1	
	13:00	85				1	
	14:00	88				1	
	15:00	99				1	
	16:00	105				1	
	17:00	97				1	
	18:00	94				1	
	19:00	102				1	
	20:00	117					1
	21:00	110					1
	22:00	101					1
	23:00	93					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	95					1
	01:00	90					1
	02:00	87					1
	03:00	85					1
	04:00	84					1
	05:00	78					1
	06:00	73					1
	07:00	72					1
	08:00	88				1	
	09:00	97				1	
	10:00	99				1	
	11:00	94				1	
	12:00	84				1	
	13:00	87				1	
	14:00	88				1	
	15:00	79				1	
	16:00	89				1	
	17:00	89				1	
	18:00	90				1	
	19:00	109					1
	20:00	102					1
	21:00	101					1
	22:00	94					1
	23:00	91					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	95					1
	01:00	92					1
	02:00	88					1
	03:00	88					1
	04:00	85					1
	05:00	76					1
	06:00	75					1
	07:00	75					1
	08:00	84				1	
	09:00	92				1	
	10:00	87				1	
	11:00	91				1	
	12:00	87				1	
	13:00	96				1	
	14:00	89				1	
	15:00	80				1	
	16:00	83				1	
	17:00	83				1	
	18:00	84				1	
	19:00	97				1	
	20:00	97					1
	21:00	96					1
	22:00	96					1
	23:00	86					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης