

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	133				1	1
	01:00	122				1	1
	02:00	123					1
	03:00	119					1
	04:00	119					1
	05:00	105					1
	06:00	99					1
	07:00	96				1	
	08:00	105				1	
	09:00	131					1
	10:00	136					1
	11:00	136					1
	12:00	145				1	1
	13:00	157				1	1
	14:00	146				1	1
	15:00	140					1
	16:00	145					1
	17:00	150				1	1
	18:00	160				1	1
	19:00	160				1	1
	20:00	155				1	1
	21:00	170				1	1
	22:00	156				1	1
	23:00	145					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	142					1
	01:00	125					1
	02:00	120					1
	03:00	116					1
	04:00	113					1
	05:00	101					1
	06:00	100					1
	07:00	98					1
	08:00	111					1
	09:00	137					1
	10:00	149				1	1
	11:00	137				1	1
	12:00	147				1	1
	13:00	157				1	1
	14:00	145				1	1
	15:00	141				1	1
	16:00	142					1
	17:00	138					1
	18:00	150				1	1
	19:00	153				1	1
	20:00	158				1	1
	21:00	171				1	1
	22:00	155				1	1
	23:00	135				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	134					1
	01:00	123					1
	02:00	117					1
	03:00	114					1
	04:00	112					1
	05:00	98					1
	06:00	97					1
	07:00	92					1
	08:00	109					1
	09:00	138				1	1
	10:00	144				1	1
	11:00	133				1	1
	12:00	129				1	1
	13:00	138				1	1
	14:00	136					1
	15:00	126					1
	16:00	128					1
	17:00	131					1
	18:00	132					1
	19:00	145				1	1
	20:00	153				1	1
	21:00	167				1	1
	22:00	151				1	1
	23:00	141				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	136					1
	01:00	129					1
	02:00	117					1
	03:00	116					1
	04:00	115					1
	05:00	103					1
	06:00	100					1
	07:00	103					1
	08:00	125					1
	09:00	132					1
	10:00	136					1
	11:00	137					1
	12:00	139				1	1
	13:00	139				1	1
	14:00	137				1	1
	15:00	117				1	1
	16:00	109					1
	17:00	106					1
	18:00	115					1
	19:00	125					1
	20:00	123					1
	21:00	137					1
	22:00	124					1
	23:00	112					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	108					1
	01:00	109					1
	02:00	99					1
	03:00	96					1
	04:00	97					1
	05:00	87					1
	06:00	83					1
	07:00	87					1
	08:00	101					1
	09:00	123					1
	10:00	132					1
	11:00	126					1
	12:00	131					1
	13:00	121					1
	14:00	119					1
	15:00	122					1
	16:00	115					1
	17:00	116					1
	18:00	107					1
	19:00	113					1
	20:00	123					1
	21:00	124					1
	22:00	116					1
	23:00	108					1

Στο διάστημα 01:28 – 01:42 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω κεραυνόπτωσης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	106					1
	01:00	102					1
	02:00	95					1
	03:00	92					1
	04:00	91					1
	05:00	82					1
	06:00	78					1
	07:00	79					1
	08:00	99					1
	09:00	116					1
	10:00	121					1
	11:00	109					1
	12:00	113					1
	13:00	115					1
	14:00	103					1
	15:00	93					1
	16:00	97					1
	17:00	105					1
	18:00	109					1
	19:00	112					1
	20:00	111					1
	21:00	137					1
	22:00	95					1
	23:00	77					1

Από τις 22:06 και μετά σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	71					1
	01:00	66					1
	02:00	61					1
	03:00	60					1
	04:00	58					1
	05:00	56					1
	06:00	53					1
	07:00	51					1
	08:00	60					1
	09:00	61					1
	10:00	62					1
	11:00	105				1	1
	12:00	103				1	1
	13:00	98					1
	14:00	99					1
	15:00	86					1
	16:00	103					1
	17:00	103					1
	18:00	110					1
	19:00	119					1
	20:00	128					1
	21:00	133					1
	22:00	114					1
	23:00	107					1

Στα διαστήματα 13:14 - 13:33 και 13:45 - 13:57 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο, ενώ στο διάστημα 00:00 - 11:22, 14:43 - 15:11 και 15:14 - 15:19 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης