

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	131					1
	01:00	120					1
	02:00	116					1
	03:00	110					1
	04:00	106					1
	05:00	106					1
	06:00	98					1
	07:00	96					1
	08:00	119					1
	09:00	132					1
	10:00	149				1	1
	11:00	139				1	1
	12:00	143				1	1
	13:00	146				1	1
	14:00	134				1	1
	15:00	134				1	1
	16:00	142				1	1
	17:00	139				1	1
	18:00	142				1	1
	19:00	154				1	1
	20:00	166				1	1
	21:00	168				1	1
	22:00	158				1	1
	23:00	140				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	117					1
	01:00	110					1
	02:00	107					1
	03:00	103					1
	04:00	102					1
	05:00	100					1
	06:00	93					1
	07:00	92					1
	08:00	108					1
	09:00	129					1
	10:00	149				1	1
	11:00	143				1	1
	12:00	154				1	1
	13:00	159				1	1
	14:00	139				1	1
	15:00	138				1	1
	16:00	156				1	1
	17:00	137				1	1
	18:00	135				1	1
	19:00	139				1	1
	20:00	142				1	1
	21:00	167				1	1
	22:00	151				1	1
	23:00	131				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	116					1
	01:00	110					1
	02:00	109					1
	03:00	102					1
	04:00	103					1
	05:00	101					1
	06:00	94					1
	07:00	87					1
	08:00	106					1
	09:00	135					1
	10:00	151				1	1
	11:00	142				1	1
	12:00	143				1	1
	13:00	160				1	1
	14:00	145				1	1
	15:00	139				1	1
	16:00	148				1	1
	17:00	148				1	1
	18:00	148				1	1
	19:00	151				1	1
	20:00	160				1	1
	21:00	164				1	1
	22:00	144				1	1
	23:00	135					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	120					1
	01:00	111					1
	02:00	109					1
	03:00	107					1
	04:00	104					1
	05:00	102					1
	06:00	98					1
	07:00	95				1	
	08:00	122				1	
	09:00	133					1
	10:00	142					1
	11:00	146				1	1
	12:00	162				1	1
	13:00	185				1	1
	14:00	161				1	1
	15:00	159				1	1
	16:00	172				1	1
	17:00	154				1	1
	18:00	167				1	1
	19:00	200				1	1
	20:00	197				1	1
	21:00	212				1	1
	22:00	194				1	1
	23:00	176				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	162				1	1
	01:00	144				1	1
	02:00	133				1	1
	03:00	123				1	1
	04:00	117				1	1
	05:00	114				1	1
	06:00	108				1	1
	07:00	108				1	1
	08:00	123				1	1
	09:00	157				1	1
	10:00	172				1	1
	11:00	170				1	1
	12:00	191				1	1
	13:00	204				1	1
	14:00	190				1	1
	15:00	175				1	1
	16:00	178				1	1
	17:00	172				1	1
	18:00	174				1	1
	19:00	180				1	1
	20:00	191				1	1
	21:00	218				1	1
	22:00	195				1	1
	23:00	181				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	166				1	1
	01:00	146				1	1
	02:00	140				1	1
	03:00	129				1	1
	04:00	122				1	1
	05:00	124				1	1
	06:00	113				1	1
	07:00	106					1
	08:00	133					1
	09:00	146					1
	10:00	163				1	1
	11:00	163				1	1
	12:00	182				1	1
	13:00	184				1	1
	14:00	178				1	1
	15:00	175				1	1
	16:00	155				1	1
	17:00	156				1	1
	18:00	167				1	1
	19:00	176				1	1
	20:00	169				1	1
	21:00	180				1	1
	22:00	177				1	1
	23:00	145				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	144				1	1
	01:00	128				1	1
	02:00	120				1	1
	03:00	117				1	1
	04:00	112				1	1
	05:00	102				1	1
	06:00	98				1	1
	07:00	103					1
	08:00	120					1
	09:00	148				1	1
	10:00	160				1	1
	11:00	149				1	1
	12:00	154				1	1
	13:00	162				1	1
	14:00	159				1	1
	15:00	165				1	1
	16:00	159				1	1
	17:00	145				1	1
	18:00	150				1	1
	19:00	186				1	1
	20:00	159				1	1
	21:00	172				1	1
	22:00	174				1	1
	23:00	152				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης