

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	168			1		1
	01:00	162					1
	02:00	161					1
	03:00	156					1
	04:00	150					1
	05:00	155					1
	06:00	151					1
	07:00	146					1
	08:00	157					1
	09:00	170			1		1
	10:00	179			1		1
	11:00	181			1		1
	12:00	174			1		1
	13:00	195			1		1
	14:00	199			1		1
	15:00	189			1		1
	16:00	192			1		1
	17:00	188			1		1
	18:00	203			1		1
	19:00	209			1		1
	20:00	212			1		1
	21:00	211			1		1
	22:00	197			1		1
	23:00	178			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	167			1		1
	01:00	162					1
	02:00	161					1
	03:00	161					1
	04:00	157					1
	05:00	160					1
	06:00	157					1
	07:00	155					1
	08:00	162					1
	09:00	171			1		1
	10:00	178			1		1
	11:00	181			1		1
	12:00	172			1		1
	13:00	187			1		1
	14:00	191			1		1
	15:00	184			1		1
	16:00	195			1		1
	17:00	192			1		1
	18:00	204			1		1
	19:00	210			1		1
	20:00	209			1		1
	21:00	210			1		1
	22:00	189			1		1
	23:00	176			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ 00ΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	164					1
	01:00	163					1
	02:00	163					1
	03:00	161					1
	04:00	160					1
	05:00	158					1
	06:00	155					1
	07:00	153					1
	08:00	159					1
	09:00	170			1		1
	10:00	177			1		1
	11:00	180			1		1
	12:00	175			1		1
	13:00	184			1		1
	14:00	187			1		1
	15:00	184			1		1
	16:00	190			1		1
	17:00	188			1		1
	18:00	200			1		1
	19:00	208			1		1
	20:00	203			1		1
	21:00	194			1		1
	22:00	174			1		1
	23:00	172			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	162					1
	01:00	161					1
	02:00	161					1
	03:00	161					1
	04:00	159					1
	05:00	155					1
	06:00	152					1
	07:00	150					1
	08:00	158					1
	09:00	168			1		1
	10:00	174			1		1
	11:00	179			1		1
	12:00	177			1		1
	13:00	186			1		1
	14:00	184			1		1
	15:00	181			1		1
	16:00	188			1		1
	17:00	184			1		1
	18:00	194			1		1
	19:00	205			1		1
	20:00	194			1		1
	21:00	188			1		1
	22:00	170			1		1
	23:00	169			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	153					1
	01:00	154					1
	02:00	153					1
	03:00	152					1
	04:00	150					1
	05:00	149					1
	06:00	147					1
	07:00	145					1
	08:00	149					1
	09:00	156					1
	10:00	161					1
	11:00	165					1
	12:00	167					1
	13:00	172			1		1
	14:00	174			1		1
	15:00	175			1		1
	16:00	181			1		1
	17:00	178			1		1
	18:00	185			1		1
	19:00	192			1		1
	20:00	181			1		1
	21:00	170			1		1
	22:00	158					1
	23:00	157					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	146					1
	01:00	148					1
	02:00	148					1
	03:00	148					1
	04:00	147					1
	05:00	146					1
	06:00	145					1
	07:00	143					1
	08:00	146					1
	09:00	151					1
	10:00	155					1
	11:00	160					1
	12:00	164					1
	13:00	168			1		1
	14:00	170			1		1
	15:00	173			1		1
	16:00	179			1		1
	17:00	177			1		1
	18:00	182			1		1
	19:00	188			1		1
	20:00	176			1		1
	21:00	167			1		1
	22:00	158					1
	23:00	157					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	145					1
	01:00	148					1
	02:00	147					1
	03:00	147					1
	04:00	146					1
	05:00	145					1
	06:00	144					1
	07:00	143					1
	08:00	144					1
	09:00	149					1
	10:00	153					1
	11:00	159					1
	12:00	167			1		1
	13:00	168			1		1
	14:00	172			1		1
	15:00	177			1		1
	16:00	184			1		1
	17:00	182			1		1
	18:00	187			1		1
	19:00	192			1		1
	20:00	180			1		1
	21:00	171			1		1
	22:00	165			1		1
	23:00	161					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης