

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	154					1
	01:00	145					1
	02:00	139					1
	03:00	135					1
	04:00	131					1
	05:00	134					1
	06:00	128					1
	07:00	125					1
	08:00	129					1
	09:00	142					1
	10:00	158					1
	11:00	158					1
	12:00	169			1		1
	13:00	182			1		1
	14:00	176			1		1
	15:00	173			1		1
	16:00	174			1		1
	17:00	168			1		1
	18:00	168			1		1
	19:00	180			1		1
	20:00	180			1		1
	21:00	210			1		1
	22:00	212			1		1
	23:00	187			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	152					1
	01:00	147					1
	02:00	143					1
	03:00	140					1
	04:00	138					1
	05:00	138					1
	06:00	133					1
	07:00	131					1
	08:00	133					1
	09:00	144					1
	10:00	158					1
	11:00	159					1
	12:00	169			1		1
	13:00	183			1		1
	14:00	177			1		1
	15:00	174			1		1
	16:00	182			1		1
	17:00	177			1		1
	18:00	178			1		1
	19:00	191			1		1
	20:00	193			1		1
	21:00	216			1		1
	22:00	220			1		1
	23:00	200			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	153					1
	01:00	150					1
	02:00	147					1
	03:00	145					1
	04:00	143					1
	05:00	143					1
	06:00	139					1
	07:00	137					1
	08:00	138					1
	09:00	146					1
	10:00	159					1
	11:00	162					1
	12:00	172			1		1
	13:00	187			1		1
	14:00	182			1		1
	15:00	181			1		1
	16:00	190			1		1
	17:00	186			1		1
	18:00	188			1		1
	19:00	203				1	1
	20:00	204				1	1
	21:00	230				1	1
	22:00	232				1	1
	23:00	208				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	156					1
	01:00	153					1
	02:00	150					1
	03:00	147					1
	04:00	144					1
	05:00	142					1
	06:00	137					1
	07:00	135					1
	08:00	141					1
	09:00	147					1
	10:00	156					1
	11:00	160					1
	12:00	168			1		1
	13:00	184			1		1
	14:00	182			1		1
	15:00	181			1		1
	16:00	188			1		1
	17:00	181			1		1
	18:00	184			1		1
	19:00	199			1		1
	20:00	196			1		1
	21:00	217			1		1
	22:00	218			1		1
	23:00	194			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	148					1
	01:00	147					1
	02:00	144					1
	03:00	142					1
	04:00	139					1
	05:00	137					1
	06:00	134					1
	07:00	132					1
	08:00	135					1
	09:00	140					1
	10:00	147					1
	11:00	152					1
	12:00	159					1
	13:00	172			1		1
	14:00	175			1		1
	15:00	177			1		1
	16:00	183			1		1
	17:00	178			1		1
	18:00	181			1		1
	19:00	194			1		1
	20:00	191			1		1
	21:00	207			1		1
	22:00	210			1		1
	23:00	188			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	146					1
	01:00	145					1
	02:00	144					1
	03:00	141					1
	04:00	139					1
	05:00	137					1
	06:00	134					1
	07:00	132					1
	08:00	135					1
	09:00	139					1
	10:00	144					1
	11:00	149					1
	12:00	155					1
	13:00	166					1
	14:00	171			1		1
	15:00	173			1		1
	16:00	180			1		1
	17:00	176			1		1
	18:00	179			1		1
	19:00	190			1		1
	20:00	187			1		1
	21:00	205			1		1
	22:00	206			1		1
	23:00	180			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	145					1
	01:00	145					1
	02:00	143					1
	03:00	142					1
	04:00	140					1
	05:00	138					1
	06:00	136					1
	07:00	134					1
	08:00	136					1
	09:00	140					1
	10:00	145					1
	11:00	150					1
	12:00	157					1
	13:00	168			1		1
	14:00	174			1		1
	15:00	178			1		1
	16:00	185			1		1
	17:00	181			1		1
	18:00	184			1		1
	19:00	195			1		1
	20:00	191			1		1
	21:00	202			1		1
	22:00	204			1		1
	23:00	186			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης