

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	131					1
	01:00	126					1
	02:00	123					1
	03:00	119					1
	04:00	117					1
	05:00	122					1
	06:00	117					1
	07:00	113					1
	08:00	123					1
	09:00	133					1
	10:00	147				1	1
	11:00	158				1	1
	12:00	154				1	1
	13:00	170				1	1
	14:00	161				1	1
	15:00	152				1	1
	16:00	153				1	1
	17:00	156				1	1
	18:00	162				1	1
	19:00	176				1	1
	20:00	164				1	1
	21:00	180				1	1
	22:00	169				1	1
	23:00	158				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	133					1
	01:00	131					1
	02:00	129					1
	03:00	127					1
	04:00	125					1
	05:00	127					1
	06:00	123					1
	07:00	121					1
	08:00	128					1
	09:00	135					1
	10:00	147				1	1
	11:00	156				1	1
	12:00	155				1	1
	13:00	168				1	1
	14:00	161				1	1
	15:00	155				1	1
	16:00	159				1	1
	17:00	160				1	1
	18:00	164				1	1
	19:00	177				1	1
	20:00	165				1	1
	21:00	179				1	1
	22:00	170				1	1
	23:00	158				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ 00ΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	136					1
	01:00	133					1
	02:00	133					1
	03:00	132					1
	04:00	131					1
	05:00	131					1
	06:00	128					1
	07:00	125					1
	08:00	131					1
	09:00	137					1
	10:00	147				1	1
	11:00	156				1	1
	12:00	156				1	1
	13:00	165				1	1
	14:00	160				1	1
	15:00	158				1	1
	16:00	162				1	1
	17:00	162				1	1
	18:00	166				1	1
	19:00	176				1	1
	20:00	161				1	1
	21:00	171				1	1
	22:00	162				1	1
	23:00	162				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	137					1
	01:00	136					1
	02:00	136					1
	03:00	135					1
	04:00	133					1
	05:00	132					1
	06:00	128					1
	07:00	124					1
	08:00	131					1
	09:00	138					1
	10:00	146				1	1
	11:00	153				1	1
	12:00	156				1	1
	13:00	166				1	1
	14:00	163				1	1
	15:00	162				1	1
	16:00	164				1	1
	17:00	164				1	1
	18:00	168				1	1
	19:00	176				1	1
	20:00	162				1	1
	21:00	169				1	1
	22:00	162				1	1
	23:00	159				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	134					1
	01:00	132					1
	02:00	131					1
	03:00	130					1
	04:00	129					1
	05:00	128					1
	06:00	124					1
	07:00	122					1
	08:00	126					1
	09:00	131					1
	10:00	137					1
	11:00	144				1	1
	12:00	148				1	1
	13:00	157				1	1
	14:00	156				1	1
	15:00	156				1	1
	16:00	159				1	1
	17:00	159				1	1
	18:00	162				1	1
	19:00	168				1	1
	20:00	154				1	1
	21:00	158				1	1
	22:00	153				1	1
	23:00	152				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	130					1
	01:00	129					1
	02:00	129					1
	03:00	128					1
	04:00	127					1
	05:00	126					1
	06:00	123					1
	07:00	121					1
	08:00	124					1
	09:00	128					1
	10:00	133					1
	11:00	139					1
	12:00	144				1	1
	13:00	152				1	1
	14:00	153				1	1
	15:00	155				1	1
	16:00	157				1	1
	17:00	159				1	1
	18:00	162				1	1
	19:00	167				1	1
	20:00	154				1	1
	21:00	157				1	1
	22:00	153				1	1
	23:00	152				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	130					1
	01:00	130					1
	02:00	129					1
	03:00	128					1
	04:00	126					1
	05:00	126					1
	06:00	124					1
	07:00	122					1
	08:00	125					1
	09:00	128					1
	10:00	133					1
	11:00	138					1
	12:00	145				1	1
	13:00	153				1	1
	14:00	156				1	1
	15:00	158				1	1
	16:00	161				1	1
	17:00	164				1	1
	18:00	168				1	1
	19:00	172				1	1
	20:00	159				1	1
	21:00	162				1	1
	22:00	158				1	1
	23:00	156				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης