

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,60	5,65	0,95	1	1			
	01:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	02:00	5,86	4,91	0,95	1	1			
	03:00	5,72	4,77	0,95	1	1			
	04:00	5,69	4,74	0,95	1	1			
	05:00	5,79	4,84	0,95	1	1			
	06:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	07:00	6,62	5,67	0,95	1	1			
	08:00	7,02	6,07	0,95	1	1			
	09:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	10:00	7,24	6,29	0,95	1	1			
	11:00	7,25	6,30	0,95	1	1			
	12:00	7,26	6,31	0,95	1	1			
	13:00	7,26	6,31	0,95	1	1			
	14:00	7,24	6,29	0,95	1	1			
	15:00	7,28	6,33	0,95	1	1			
	16:00	7,37	6,42	0,95	1	1			
	17:00	7,68	6,73	0,95	1	1			
	18:00	8,13	7,18	0,95	1	1			
	19:00	8,53	7,58	0,95	1	1			
	20:00	8,61	7,66	0,95	1	1			
	21:00	8,24	7,29	0,95	1	1			
	22:00	7,80	6,85	0,95	1	1			
	23:00	7,49	6,54	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης