

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	8,64	7,69	0,95	1	1			3
	01:00	8,07	7,12	0,95	1	1			2
	02:00	7,63	6,68	0,95	1	1			1
	03:00	7,35	6,40	0,95	1	1			1
	04:00	7,12	6,17	0,95	1	1			1
	05:00	7,05	6,10	0,95	1	1			1
	06:00	7,26	6,31	0,95	1	1			1
	07:00	7,82	6,87	0,95	1	1			2
	08:00	8,46	7,51	0,95	1	1			2
	09:00	8,83	7,88	0,95	1	1			3
	10:00	9,00	8,05	0,95	1	1			3
	11:00	9,06	8,11	0,95	1	1			3
	12:00	9,10	8,15	0,95	1	1			3
	13:00	9,13	8,18	0,95	1	1			3
	14:00	9,16	8,21	0,95	1	1			3
	15:00	9,22	8,27	0,95	1	1			3
	16:00	9,32	8,37	0,95	1	1			4
	17:00	9,60	8,65	0,95	1	1			4
	18:00	10,24	9,29	0,95	1	1			5
	19:00	10,65	9,70	0,95	1	1			5
	20:00	10,90	9,95	0,95	1	1			5
	21:00	10,57	9,62	0,95	1	1			5
	22:00	10,09	9,14	0,95	1	1			4
	23:00	9,51	8,56	0,95	1	1			4

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης