

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	26,39	15,83	10,56	0,00					1	1	1			
	01:00	24,47	14,68	9,79	0,00		1				1	1			
	02:00	22,93	13,76	9,17	0,00		1				1	1			
	03:00	21,94	13,17	8,78	0,00		1				1	1			
	04:00	21,69	13,01	8,67	0,00		1				1	1			
	05:00	22,27	13,36	8,91	0,00		1				1	1			
	06:00	23,80	14,28	9,52	0,00		1				1	1			
	07:00	26,15	15,69	10,46	0,00					1	1	1			
	08:00	28,98	17,39	11,59	0,00					1	1	1			
	09:00	30,65	19,45	11,20	0,00					1	1	1			
	10:00	31,64	21,12	10,52	0,00			1		1	1	1			
	11:00	32,41	23,22	9,19	0,00			1		1	1	1			
	12:00	33,36	24,24	9,11	0,00			1		1	1	1			
	13:00	33,68	24,08	9,61	0,00			1		1	1	1			
	14:00	32,95	22,88	10,06	0,00			1		1	1	1			
	15:00	32,37	21,19	11,17	0,00			1		1	1	1			
	16:00	32,70	20,86	11,84	0,00			1		1	1	1			
	17:00	33,81	22,89	10,92	0,00			1		1	1	1			
	18:00	34,69	24,76	9,93	0,00			1		1	1	1			
	19:00	34,95	26,11	8,84	0,00			1		1	1	1			
	20:00	36,55	28,76	7,79	0,00			1		1	1	1			
	21:00	35,53	29,60	5,93	0,00			1		1	1	1			
	22:00	33,25	28,66	4,60	0,00			1		1	1	1			
	23:00	29,15	23,39	5,76	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης